STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ | PODHLEDY V 1.PP A 1.NP - NOVÝ STAV | M 1:50

VSTUP IMOBIL, CHODBA A SOC. ZÁZEMÍ 1. PP (BLOK D)



KRČEK MEZI PAVILONY C-E 1. NP



VSTUP PEDIATRIE 1. NP (BLOK E)



HLAVNÍ VSTUP 1. NP (BLOK D)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Půdorys 1.PP - blok D

	Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	S.V. [mm]	Podlaha Ozn.	Podlaha Popis	Stěny	Strop	Poznámka
	D0.00.01	chodba	61.1	2600	P/1	keramická dlažba, sokl	prosklená stěna, sm.-malba, nátěr na sádrokarton	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, hladký sdk podhled PO3	-
sociální zázemí	D0.00.02	WC - imobilní	4.0	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, sm.-malba, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.03	předsíň WC veřejnost muži	3.7	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.04	předsíň WC veřejnost muži	3.1	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.05	WC veřejnost muži	1.9	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, sm.-malba, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.06	WC veřejnost muži	1.7	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.07	WC veřejnost muži	1.8	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.08	předsíň WC veřejnost ženy	3.6	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, sm.-malba, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.09	předsíň WC veřejnost ženy	3.1	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.10	WC veřejnost ženy	1.8	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt
	D0.00.11	WC veřejnost ženy	1.8	2300	P/1	keramická dlažba	keramický obklad do výšky záruben, nátěr na sdk	požární obklad z kamenné vlny REI 60 DP1, kazetový podhled POk	vzt

Půdorys 1.NP - blok D

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	S.V. [mm]	Podlaha		Stěny	Strop	Poznámka
				-	Popis			
163	závětří	14.57	2600	-	kamenná dlažba	prosklená stěna	omítka	na zdivu ker. obklad

Půdorys 1.NP - blok E

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	S.V. [mm]	Podlaha		Stěny	Strop	Poznámka
				-	Popis			
193	závětří	19.01	2600	-	kamenná dlažba	prosk. fas.+ker.obl.	omítka	-

POZNÁMKY

- Při styku dvou různých výšek podhledů bude řešeno vytvořeno celoplošným SDK dle požadovaného typu podhledu systémovou konstrukcí
- Stávající stav konstrukcí je nutné ověřit na stavbě
- Jedná se o rekonstrukci. Projektová dokumentace vznikala za provozu poliklinky a nebylo možné provést dokonalé zmapování stávajícího stavu skrytých konstrukcí. V případě nesrovnalostí nebo objevení nových skutečností, které nejsou uvedeny ve výkrese, je nutné neprodleně informovat generálního projektanta a navrhnout alternativní postup. V případě stávajících instalačních rozvodů - páteřních a stoupacích ÚT, ZTI se vycházelo ze zapůjčené dokumentace z roku 1966. S cílem aktualizovat stávající stav instalací byla provedena vizuální kontrola správcem objektu a zjištěné odchylky byly zaneseny do výkresu, který slouží jako jeden z podkladů pro zpracování PD. V případě, že budou odkryty rozvody, které jsou s tímto stavem v rozporu, bude to pro zpracovatele PD nové zadání, se kterým naložíal.
- V m.č. D0.00.01, D0.01.02, D0.01.03, D0.02.02, D0.02.03, D0.05.02, D0.05.03, D0.03.01 a v místnostech sociálního zázemí bude proveden požární obklad stávajícího železobetonového stropu splňující požadavek na 60-ti minutovou požární odolnost REI 60 DP1. Obklad bude z kamenné vlny tl. 50mm, bez povrchové úpravy. Kazetový podhled bude následně proveden na závěsech. V m.č. D0.01.01, D0.02.01, D0.05.01 bude proveden tentýž požární obklad bez povrchové úpravy. Tento obklad bude prozatím finální úpravou stropu. Konečnou finální úpravu si provede budoucí nájemce sám.

LEGENDA ZNAČEK

KONCOVÉ ELEMENTY EPS

- automatický hlásič EPS - hlásič kouře automatický
- opticko-kouřový hlásič instalovaný nad podhledem s paralelní signalizací vyvedenou pod podhled
- siréna typu EPS

SVÍTIDLA

- svítidla osazená v rastrovém a sdk podhledu

KONCOVÉ ELEMENTY VZT

- koncové prvky pro odvod vzduchu

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace	Generální projektant	Autorizační razítko
	Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 911	
±0,000=264,00 m n.m.	B.p.v.	
Architekt: Ing.arch. O. Kudla	Vypracoval: Ing.arch. O. Fikejs	Projektant části PD
Interi.: Ing.arch. M. Vaníčková	Kreslil: Ing.arch. O. Fikejs	
Zodp. projektant: Ing.arch. O. Kudla	Kontroloval: Ing. P. Papoušková	
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/10, 601 67 Brno	
Místo stavby:	Hlasivo náměstí 597/1	Obec: Brno - Lesná	Kraj: Jihomoravský	Číslo parc.
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ			
Stavební objekt:	SO 100 - POLIKLINIKA			Formát: 10xA4
Část:	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 10/2016
Název dokumentu:	PODHLEDY V 1. PP A 1. NP			Stupeň: DZS+DPS
				Číslo střediska: 460
				Měřítko: 1:50
Kód dokumentu: B-13-131-300	Profese: ASR	Objekt: SO100	Část: D.1.1	Stupeň: DZS+DPS	Čí.listy: 110	Revize: 00

© Copyright 2014 ArchDesign, s.r.o.