


PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

FUNKČNÍ SCHÉMA ROZDĚLOVAČE UT



LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

- KK ...kulový kohout na vodu PN25 / Valve
- F ...filtr do potrubí / Filter
- ZK ...zpětná klapka do potrubí / Reverse valve
- VK ...vypouštěcí kulový kohout / bleeder
- BV ...ventil vyvažovací STAD (STAF) / balance valve
- č. ...oběhové čerpadlo tř.A
- 3ev ...trojcestný směšovací ventil / three-way mixing control valve
- EV ...dvojecestný regulační ventil / control valve
- MT ...měřidlo tepla / calorimeter
- AO ...automatický odvězdušňovací ventil / automatic air-ventil
- VP ...ventil pojistný / safety-valve
- P, T ...tlakoměr pružinový 0–6bar, teploměr dvojkový 0–120°C / Barometer, thermometer
- IZ ...potrubní izolace minerální kaširovaná tl.30–80mm / Insulation piping
- H1 ...označení stupačky UT
- ...stupačka směr zhora dolů
- ...stupačka směr zespodu nahoru
- ...pevný bod (třmen kotevň)
- ...sestava regulátoru tlak.diference STAP a vyvaž.ventilu STAD
- ...otopné těleso deskové s bočním připojením / radiator

P.B.

112

Pozn.:

Legenda zařízení viz příloha T2

Armatury do DN50 závitové, nad DN50 přírubové

5

4

3

2

1

0

REZERVA

UT\_C

UT\_E

UT\_D

UT\_A+B

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ

Stavební objekt: SO 100 - POLIKLINIKA

Část: D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Název dokumentu:

Funkční tepelné schéma

Kód dokumentu:

B-13-131-300

ÚT

SO100

D.1.4.1

DZS+DPS

102

Revize

00