PŮDORYS 1. PP

ŘEŠENÉ PROSTORY V RÁMCI 1. FÁZE



Legenda

- PHP — Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku
- Vstup do objektu (požárního úseku)
- Hranice požárního úseku
- Prostory instal. šachet (**II.** SPB)
- Komunikační prostory
- Prostory **ČCHÚC** (**I.** SPB - **prostor bez požárního rizika**)
- Prostory výtahové šachty (**II.** SPB)
- Požárně nebezpečný prostor vedoucí do veřejného pozemku (stanovený % požárně otevřené plochy)
- Požárně nebezpečný prostor vedoucí do veřejnéhp pozemku (stanovený hustotou tepelného toku)
- Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)
- Dveřní křídlo **min. šířky 900 mm** (otvíravé - panik.kování, posuvné - neuzamykatelné, otvíravé při výpadku proudu i ručně)
- (H) Hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň **25 mm**

- X — **Počet osob v místnosti**
- [X] — **Počet osob v požárním úseku**
- (X) — **Počet osob na únikové cestě**
- [XX] — **Počet osob na východu**

- Požární úsek střežen samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítkový hlásič (požárního větrání, EPS)
- Nouzové osvětlení
- V prostoru zabezpečena slyšitelnost akustického zařízení

- 1 — Požární uzávěr **EW 15-C2 DP3**
- 4 — Požární uzávěr **EW 30-C2 DP3**
- 4a — Požární uzávěr **EI 30-C2 DP1**
- 9 — Požární uzávěr **EW 15 DP2** (výtah, šachta)
- 10 — Požární uzávěr **EW 15 DP1** (výtah, šachta)

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

NÁZEV AKCE:

POLIKLINIKA LESNÁ

Místo stavby: Brno - Lesná (Poliklinika)

Půdorys 1. PP - požární schéma (původní)

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **2146-16**

(Změna k z. č.: 1704-14)

Ing. ZDENĚK ČEJKA — Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb — ČKAIT – 1001022