

ZATEPLENÍ FASÁDY ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM  
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1 nebo A2  
Provedeno v souladu s PB z. č. : 1704-14  
(pro stavební povolení)

V TÉTO FÁZI POUZE PŘÍPRAVA

Požární úsek střežen samočinnými hlásiči požáru

Tlačítkový hlásič (požárního větrání, EPS)

Nouzové osvětlení

V prostoru zabezpečena slyšitelnost akustického zařízení

ZATEPLENÍ FASÁDY ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM  
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1 nebo A2  
Provedeno v souladu s PB z. č. : 1704-14  
(pro stavební povolení)

ZATEPLENÍ FASÁDY ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM  
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1 nebo A2  
Provedeno v souladu s PB z. č. : 1704-14  
(pro stavební povolení)

P01/N02.04 - I (ČCHÚC 4)

v současné době pouze požární oddělení od prostor 1. PP  
(v následné etapě bude celý prostor schodiště upraven na ČCHÚC)

- Počet osob v místnosti
- Počet osob v požárním úseku
- Počet osob na únikové cestě
- Počet osob na východu
- Počet osob na únikové cestě z prostorů nadzemních podlaží (po provedené následné etapě)

UPRAVOVANÉ  
VNITŘNÍ PROSTORY

P01.05 - II

REI 45 DP1

Požární uzávěry

4 Požární uzávěr EW 30-C2 DP3

4a Požární uzávěr EI 30-C2 DP1

Legenda

- Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku
- Vstup do objektu (požárního úseku)
- Hranice požárního úseku
- UPRAVOVANÉ VNITŘNÍ PROSTORY
- Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)
- Dveřní křídlo min. šířky 900 mm (bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem)
- Hadicový systém s tvarové stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 25 mm
- Prostor budoucí ČCHÚC (prostor bez požárního rizika) (budoucí požární úsek bez požárního rizika - I. SPB)

- Prostor instalační šachty (II. SPB)
- Komunikační prostory
- Prostor výtahové šachty (II. SPB)
- Požárně nebezpečný prostor vedoucí do stavebního pozemku investora (stanovený hustotou tepelného toku)
- Požárně nebezpečný prostor vedoucí do stavebního pozemku investora (stanovený % požárně otevřené plochy)

ZATEPLENÍ FASÁDY ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM  
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ A1 nebo A2  
Provedeno v souladu s PB z. č. : 1704-14  
(pro stavební povolení)

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

NÁZEV AKCE:  
POLIKLINIKA LESNÁ - ZATEPLENÍ  
Místo stavby: Halasovo nám. 597/1, 638 00 Brno - Lesná  
údorys 1. PP - požární schéma

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2146-16 (Změna k z. č.: 1704-14)

