

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky	Komunální FVE – Jamné
Systémové číslo NEN	P24V00000001
Zadavatel	Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. Z tohoto důvodu není zadavatel povinen poskytnout vysvětlení ve lhůtách dle § 98 odst. 1 ZZVZ.**

---

### Dotaz č. 1

*V dokumentu jamne\_fve\_p01\_souhrnne\_prohlaseni máte požadavek na doložení certifikát IEC 61000 pro nízkonapěťový střídač. V PD je systém postavený na Solaxu, což je vysokonapěťový systém. Proč požadujete nízkonapěťový měnič nebo se jedná o chybu?*

#### Odpověď zadavatele

Dle informací od zpracovatele projektové dokumentace je požadavek na certifikaci IEC 61000 pro nízkonapěťový střídač správný. Projektová dokumentace (PD) je postavená na nízkonapěťovém systému, což je v PD přímo specifikováno. v PD (článek B.2.7 písm. b) je také přímo zmíněno, že měnič je nízkonapěťový a obsahuje transformátor.

---

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 6. 9. 2024 do 10:00.**