

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ze zadávacího řízení:
„FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Poděbrady**
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
Statutární zástupce: Mgr. Roman Schulz, starosta

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny včetně umístění FV panelů o výkonu 380-410 kWp na střeše objektu Zimního stadionu a funkčního zapojení do energetické soustavy a připojení k distribuční síti. Součástí plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění vydání stavebního povolení. Dále je součástí plnění zajištění licence na výrobu elektřiny u Energetického regulačního úřadu, provedení revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů včetně zaškolení příslušných pracovníků zadavatele.

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva nebyla uzavřena.

4. Druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení.

5. Seznam účastníků zadávacího řízení

1. Neo Energies Invest s.r.o.
Nad Šárkou 1262/118, 160 00 Praha 6
14343100
2. HEMA puls, s.r.o.
Franzova 1072/63a, 614 00 Brno- Maloměřice
26967448

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Smlouva nebyla uzavřena.

7. Vyloučení účastníci včetně odůvodnění

Zadavatel vyloučil společnost Neo Energies Invest s.r.o., se sídlem Nad Šárkou 1262/118, 160 00 Praha 6, IČO: 143 43 100 z důvodu, že tento dodavatel nesplnil zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil technickou specifikaci předmětu plnění v příloze č. 4 zadávací dokumentace. V tomto dokumentu zadavatel uvedl parametry požadovaného plnění. Hodnotící komise stanovená zadavatelem zjistila, že technická specifikace předložená vyloučeným účastníkem zadávacího řízení obsahuje parametry vyšší než zadavatelem umožněné maximální hodnoty. Konkrétně zadavatel požadoval maximální výšku panelu 1 735 mm, nabídnuto bylo 2 272 mm, zadavatel požadoval maximální váhu panelu 22 kg, nabídnuto bylo 27,5 kg. Dále zadavatel požadoval maximální systémové

napětí 1 000 V a nabídnuto bylo 1 500 V. Účastníkem uvedená výška a váha panelu vyplývala i z příloženého produktového listu panelu ARKA SERIES, WSMD-515 to WSMD-545.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení obdržel ve lhůtě pro podání nabídek dvě nabídky. Po posouzení nabídek zadavatele musel nabídku účastníka umístěného po provedeném hodnocení na prvním místě vyloučit z další účasti v zadávacím řízení, a to pro neplnění zadávacích podmínek. V zadávacím řízení zůstal pouze jediný účastník.

Zadavatel tak v zadávacím řízení neměl k porovnání vícero nabídek splňujících zadávací podmínky, protože neexistuje řádná soutěž mezi účastníky zadávacího řízení, jež by měla v souladu s účelem zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) zadavateli zajistit nejvhodnější řešení požadovaného předmětu veřejné zakázky, zadavatel se rozhodl zrušit zadávací řízení z důvodu uvedeného v ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ.

9. Střet zájmů

Nebyl zjištěn střet zájmů.

10. Důvody nerozdělní na části

Plnění veřejné zakázky představovalo jeden technologický celek, který nebylo možné rozdělit na části

V Poděbradech dne 26. 6. 2023

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta