

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

v zadávacím řízení
„Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9“

ZADAVATEL: Městská část Praha 9
Sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Zastoupený: Ing. Jan Jarolím, starosta
IČ: 00063894

V Praze dne 1. 11. 2016

Vážení,

zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se ke shora uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 29 a násl. zákona, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek a uveřejněné na profilu zadavatele.

Dodatečná informace č.	Znění žádosti o dodatečné informace	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
15.	Bude možné navrhovat opatření na zdrojích tepla v jednotlivých budovách ve smyslu zásahu do systému MaR a jeho stažení na centrální dispečink poskytovatele energetických služeb? Prosim uveďte, ve kterých objektech bude možné zasahovat do zdroje tepla?	Návrh opatření na MaR a stažení na centrální dispečink poskytovatele energetických služeb je možný. Pokud jde o investice do zdroje je to možné, pokud jsou v majetku MČ.
16.	Dobu svícení v jednotlivých objektech a prostorech si může uchazeč stanovit individuálně? Pokud je doba svícení jednotná pro všechny uchazeče prosím uveďte, jaká doba svícení se má uvažovat pro třídy, herny, tělocvičny, kanceláře, chodby apod. v jednotlivých objektech?	Třídy, kanceláře a chodby 1080 h/r (180 dní 6 h/den), tělocvičny 1800 h/r (180 dní 10 h/den). Herny v MŠ mají všechny nové osvětlení, opatření nepředpokládáme.
17.	S jakou účinností kotlí se přepočítává spotřeba plynu na teplo v objektech s plynovou kotelnou?	Gymnázium J. Seiferta - 88%, ZŠ Špitálská 91% MŠ U Vys. piv. 261/2a - 87,5%, MŠ U Nové školy 637/30 - 97%.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o.,
IČO: 28163974, DIČ: CZ28163974
Na Klauďance 781/19, 147 00 Praha 4



A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis