

## VYSVĚTLENÍ Č. 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Obec Písečná, IČ: 00303160, se sídlem Písečná 123, Písečná 79081(dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	<b>„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Písečná – III. Etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“)</b>
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení dodavatelé,

dne 18. 5. 2020 nám byla v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ tímto zadavatel poskytuje k uvedené žádosti následující vysvětlení:

Text žádosti dodavatele:

*„V Příloze č. 1 zadávací dokumentace - "Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO" je uveden požadovaný příkon svítidla v rozmezí 74W-77W. V Příloze č 4 - Technická dokumentace veřejného osvětlení a v také v souboru Příloha č. 8 - Rozpočet je však uveden příkon 85W. Můžete upřesnit požadovaný maximální příkon svítidel?“*

Odpověď zadavatele:

*„Příloha č. 4 - Technická dokumentace veřejného osvětlení je původní dokument, který sloužil mimo jiné i k žádosti o dotaci, která proběhla již v roce 2018. Z této dokumentace tedy vzešlo orientační jmenovitý popis svítidel L25 a L85, tento popis byl pro orientaci převzat i do rozpočtu (Příloha č. 8 - Rozpočet). Jaké parametry však mají jednotlivé typy svítidel mít, určuje jednoznačně v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace parametrů pro svítidlo VO. Protože se LED technologie rychle posouvá (od roku 2018), zadavatel usiluje o energeticky nejúspornější řešení.“*

V Písečné dne 20.5.2020

Jan Holčík, referent výstavby a životního prostředí