



Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

Veřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malvujezd.cz
Datová schránka: j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka**
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 6.11.2023) obdržel dne 28.11.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ocelová konstrukce

Žádáme o prověření možné duplicity položek vztahujících se k ocelové stropní konstrukci. Jedná se o položky VV č. 93-94 a 214-220. Množství výztuže nelze ověřit, chybí tabulka ocelových prvků, technická zpráva s popisem konstrukce, výkresy. Na základě dodaných podkladů nelze zodpovědně nacenit.

Dotaz č. 2:

Tabulky prvků

PD neobsahuje tabulku prvků Z1-Z3, položky odpovídající těmto prvkům nelze s jistotou ve VV identifikovat. Žádáme o doplnění specifikace prvků, doplnění položek do VV.



Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď na dotaz č. 1:

Položky 93 a 94 jsou skutečně duplicitní konstrukcí položkám 214 až 220. Pro realizaci stavby budou rozhodující položky 214 až 220.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ocenit i položky 93 a 94 a zahrnout je do ceny díla; po uzavření smlouvy o dílo budou tyto položky posuzovány jako méněpráce a budou „vynulovány“ dodatkem smlouvy o dílo.

Tabulka ocelových prvků není vytvořena – konstrukce jsou viditelně popsány v půdorysu 1. NP – HEB nosníky ve stropě a v řezu CC. Výztuž do monolitů je ve výkazu výměr (VV) dána procentem (hmotnostním poměrem) k objemu betonu s patřičnou rezervou. Armovací výkresy si dodá zhotovitel v rámci dodávky díla po dohodě se statikem stavby.

Odpověď na dotaz č. 2:

Prvky Z1-Z3 jsou dřevěná zábradlí, madla k vnitřním schodištím v 2.NP. Popsáno je v položkách výkazu výměr (VV) 359 až 363. Blíže bude vzorkováno na stavbě se zhotovitelem, technickým dozorem investora a autorským dozorem.

V Malém Újezdě dne 29.11.2023

Za zadavatele:



Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd