

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Veřejná zakázka:

Název: „Třebestovice - rekonstrukce části ulice Tovární a Na Návsi“

Zadavatel:

Název: Obec Třebestovice

Sídlo: Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská

IČO zadavatele: 00239852

Zastoupený: Jitkou Váňovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Otázka:

Dotaz č. 1 zní: Položka č.22 – Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem směsnými pojivy tl 500mm plochy do 5000m² má výměru 2875,819m².

Položka č.23 Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna má výměru 2,329t.

Výměra vápna je velmi nízká na danou plochu a tloušťku upravované zeminy. Žádáme o kontrolu výpočtu.

Odpověď: upraveno v soupisu prací. Rozsah provádění položek úpravy aktivní zóny bude dle skutečné potřeby (plocha, dávkování) na základě provedených zkoušek. Fakturace bude dle skutečně provedeného množství, stejně tak jako u všech ostatních položek soupisu prací.

Otázka:

Dotaz č. 2 zní: Asfaltové vrstvy komunikace jsou ve vzorovém řezu ACO 11 + 50/70, ACP 22 + 50/70, ve výkazu výměr ACO 11 modifik, ACL 22 modifik.

Domníváme se, že v soupisu prací by mělo být totožné označení asfaltové směsi jako je tomu v PD.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď: Platí položky soupisu prací, budou použity asfaltové betony ACO 11S a ACL 22S s modifikovanými asfalty v tloušťkách dle PD.

Otázka:

Dotaz č. 3 zní: Parkovací pruh je dle projektové dokumentace s povrchovou úpravou betonová zámková dlažba tl. 80mm, výkaz výměr obsahuje položku č.34 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď: upraveno v soupisu prací.

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek byla prodloužena v rámci předchozího vysvětlení ZD, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Třebestovicích dne 21. 10. 2021

.....
Jitka Váňová
starostka