

Vysvětlení zadávacích podmínek

podle ustanovení bodu 14 zadávacích podmínek

Veřejný zadavatel:

Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1
IČO: 00262871
právní forma: Obec

Osoba pověřená administrací výběrového řízení (externí pověřená osoba):

RUNICON consulting s.r.o.
sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 01635671
zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel

Název veřejné zakázky: Prodloužení vodovodu v ulici Sportovní v Chrastavě

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Ve výběrovém řízení je postupováno v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 6, znění účinné od 08. 09. 2023.

Na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, jež byla doručena zadavateli dne 03. 10. 2024, vyhotovil zadavatel toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek:

V technické zprávě PD je uvedeno:

Na nový vodovodní řad je plánováno provést vysazení 11 vodovodních přípojek PE 100 32x3,0 SDR 11 v různých délkách, které budou zakončeny za hranicemi soukromých pozemků pro možnost napojení. Předpokládaná místa napojení na řad jsou vyznačena v přílohách této projektové dokumentace. Jednotlivé vodovodní přípojky jsou však řešeny mimo tuto PD.

Chápe uchazeč správně, že vodovodní přípojky nejsou v PD řešeny, uvažuje se pouze napojení přípojky na hlavní řad, tzn. navrtávací pas+ šoupě, případně záslepka, (ta není ale součástí VV)?

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Ano. Chápete to správně. Na hlavním řadu bude v místě budoucí přípojky vysazen navrtávací pas + uzávěr s příslušenstvím a potrubí v různých délkách, aby mohlo být zakončeno za hranicí soukromého pozemku, jak je uvedeno v technické zprávě. Záslepky nebudou součástí plnění zakázky. Zadavatel předpokládá, že si všichni budoucí odběratelé budou řešit přípojky souběžně se stavbou nebo na ni budou bezprostředně navazovat.

Závěr:

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací podmínky nijak nedoplnil a ani nezměnil, a proto **se lhůta pro podání nabídek nemění, skončí dne 14. 10. 2024 v 10:00 hodin**. Povaha objasnění nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 14 zadávacích podmínek toto vysvětlení zadávacích podmínek, bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, uveřejní na profilu zadavatele.

V Praze, dne 07. 10. 2024

za externí pověřenou osobu
RUNICON consulting s.r.o.
Mgr. Roman Novotný