TABULKA MÍSTNOST

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
1.1	CHODBA	stav	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
1.2	CHODBA	13,18 m2	dlažba	štuková omítka	SDK
1.3	ŠATNA - MUŽI	17,50 m2	dlažba	bet.stěrka	SDK
1.4	UMÝVÁRNA-MUŽI	6,08 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.5	WC-MUŽI	1,57 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.6	WC-MUŽI	1,57 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.7	ŠATNA-ŽENY	19,13 m2	dlažba	bet. stěrka	SDK
1.8	UMÝVÁRNA-ŽENY	5,77 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.9	WC-ŽENY	1,57 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.10	WC-ŽENY	1,57 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.11	BAZÉN	234,07 m2	dlažba	betonová stěrka	MIN. PODHLED
1.12	PLAVČÍK	9,23 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
1.13	PŘEDSÍŇ WC	2,38 m2	dlažba	ker. obklad	štuková omítka
1.14	WC	1,48 m2	dlažba	ker. obklad	štuková omítka
1.15	ÚKLID	1,87 m2	dlažba	ker. obklad	SDK
1.16	NÁŘADOVNA	27,25 m2	vinyl	štuková omítka	štuková omítka
1.17	WC PRO IMOB. OSOBY	4,55 m2	DLAŽBA	ker. obklad	štuková omítka
	Celkem	317,44 m2			



POZNÁMKY VZT:

- Konkrétní parametry VZT výrobků jsou specifikovány v přiloženém výkazu výměr a technických přílohách, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace
- přesné umístění distribučních elementů instalovaných do SDK a rastrového podhledu bude vycházet z aktuálního koordinačního výkresu podhledu
- Umístění vývodů v obvodovém a střešním plášti je dáno stavebně připravenou konstrukcí a prostupy
- Proveditelnost rozvodů a tras musí být před objednáním/zadáním do výroby ověřena na stavbě. V případě nesrovnalostí nebo kolize se stavbou nebo jinou profesí je dodavatel povinen kontaktovat projektanta a vzniklý problém nejprve vyřešit
- Trasy a tvary VZT rozvodů zejména v prostoru pod bazénem a strojovně VZT musí být před zadáním do výroby úzce koordinovány s dodavateli technologií
- VZT potrubí od VZT jednotek do exteriéru a ve strojovně VZT bude opatřeno kaučkovou izolací tl.40mm s ALU polepem
- VZT potrubí od VZT v keramické dílně bude v celém rozsahu opatřeno kaučkovou izolací tl.40mm s ALU polepem

POZNÁMKY CHL:

- Konkrétní parametry CHL výrobků jsou specifikovány v přiloženém výkazu výměr a technických přílohách, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace
- Proveditelnost rozvodů a tras musí být před objednáním/zadáním do výroby ověřena na stavbě. V případě nesrovnalostí nebo kolize se stavbou nebo jinou profesí je dodavatel povinen kontaktovat projektanta a vzniklý problém nejprve vyřešit
- chladivové svazky vedené vně objektu budou dodatečně opatřeny parotěsnou kaučukovou izolací tl.min.25mm, UV odolnou

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ:

- Sestavná rekuperační jednotka
- Kompaktní rekuperační jednotka
- Radiální potrubní ventilátor
- Čtyřhranný tlumič hluku
- Kruhový tlumič hluku
- Protihluková žaluzie
- Protidešťová žaluzie
- Přívodní/odvodní vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami a regulační klapkou
- Přívodní/odvodní vyústka do kruhového potrubí
- Přívodní/odvodní talířový ventil
- Přívodní/odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí
- Protipožární klapka
- Regulační/uzavírací klapka ruční/se servopohonem
- Zpětná těsná klapka
- Čtyřhranné potrubí sk.1 – pozink/polyuretanové/A304 NEREZ/ vč. protipožární izolace
- Kruhové potrubí spiro

LEGENDA CHL ZAŘÍZENÍ:

- Venkovní kondenzační jednotka
- Cu trubní svazek pro vedení chladiva R410 nebo R32 –vč. parotěsné kaučukové izolace a komunikace

INVESTOR:	MĚSTO LYSÁ NAD LABEM		ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77 533 04 SEZEMICE IČO: 48161594 tel. 732822096, 466 301 318
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ONDŘEJ BALIHAR		
KRESLIL: ONDŘEJ LOUDA	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALIHAR		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 07/2021	STUPEŇ: DPS	
AKCE : REKONSTRUKCE PAVILONU E JAK, 1. ETAPA			
VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1.NP		M 1:50	Č.VÝKRESU: D.1.4.3.2 ZMĚNA: 0