

Tábor, 2. září 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě dotazu, zadavatel v souladu s čl. 2 výzvy a zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem "**Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech čp. 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor**" zadávané jako zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů realizovaného na základě § 31 zákona a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Dotaz č. 1

1) V soupisu stavebních prací uvádíte položky Rozvaděče:

- 1) Rozvaděč RE 1 (0+12), zapuštěný, pož odolnost dveře EI30+S 2ks
- 2) Rozvaděč RE 0, zapuštěný pož odolnostdveře EI30+S, spodní část - stykač total stop, jistě před elměrem režie, elměr režie) plombovatelné, horní část režie - odděleno přepážkou

Prosím, můžete blíže specifikovat požadavky na jednotlivé rozvaděče? Udané informace jsou nedostačující k nacenění.

2) V soupisu stavebních prací uvádíte položky Svítidla: U světel není žádná specifikace, pouze např. Triton2 - zde je ale velice široké cenové i druhové rozpětí.

Prosím, můžete blíže specifikovat jednotlivé druhy světel? Udané informace jsou nedostačující k nacenění.

Odpověď č. 1

1) Rozvaděč RE:

Rozvaděč RE 1 (0 + 12) je běžně používané označení elektroměrového rozvaděče, který má 12ks 3F elektroměrů a jističů před nimi, krytí EI je předepsané požární normou

Rozvaděč RE je rozvaděč ze dvou částí

- a) část pro "technologie total stop"
- b) část režie domu
- c) z logiky věci je předpokládáno, že bude část a) ve spodní část a část b) režie domu v horní část rozvaděče
vzhledem k tomu, že total stop musí být zaplombován, budou obě části odděleny přepážkou
- d) rovněž část s elektroměrem musí být upravena pro zabránění nepovoleného odběru
přehledové schéma a výkresy jednotlivých podlaží zobrazují hlavní trasy

2) je potřeba posuzovat dokumentaci jako celek. V půdorysech je uvedeno co musí svítidlo splňovat (v tomto případě např svítidlo s čidlem). Je tam uvedeno i jakou svítivost musí vytvořit v daném prostoru.

Ve výkazu je uveden typ svítidla jen pro představu, jakou úroveň svítidla si projektant představuje víc v DPS není předepsáno.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu přiměřeně k poskytnutému vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 2, odst. „Lhůta pro podání nabídky“ výzvy a zadávací dokumentace v rozsahu:

Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: **10.9.2024**

Hodina: **09:00**

Na pozdější doručení nabídek nebude brán zřetel.

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. **dne 10.9.2024 v 09:05 hod.** v zasedací místnosti v 1. NP (číslo dveří 07) na adrese BYTES Tábor s. r. o., kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek

Město Tábor zastoupené

BYTES Tábor s.r.o.

Kpt. Jaroše 2418 • 390 03 Tábor
IČO: 00253014 • DIČ: CZ00253014

- 3 -

Ing. Ondřej Semerák
zástupce zadavatele

