



ENVIPARTNER, s.r.o.
Vídeňská 546/55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
15. 05. 2019	1104035280/ 2019	Ptáček/800 850 860	Příbram / 29. 5. 2019

Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště Příbram k umístění zařízení (bezdrátových hlásičů) na podpěrné body distribuční soustavy v rámci projektu: „Protipovodňová opatření obce Chyňava““

Vážení,
na základě Vaší žádosti, ze dne 15. 05. 2019, ve které požadujete souhlas s umístěním bezdrátových hlásičů na podpěrné body (sloupy), podáváme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., držitele licence na distribuci elektřiny a provozovatele distribuční soustavy.

S umístěním bezdrátových hlásičů na podpěrné body distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,


SOUHLASÍME.

Dodatečně bude uzavřena smlouva o umístění zařízení na podpěrných bodech. Zároveň souhlasíme s umístěním hlásičů a údržby realizovaného opatření po dobu pěti let od realizace projektu nebo po dobu dokud nedojde k přesunu vedení NN do kabelového pod zem.

Vaše žádost obsahuje celkem 21 podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a. s., přesná specifikace podpěrných bodů je zakreslena v příložených podkladech v kontaktu 1104035280, ve kterém je veden technický popis. Vodiče a zařízení se upevňují na podpěrné body distribuční sítě NN zásadně tak, aby nebyl ztěžován výstup na podpěry při provádění oprav a údržby. Při montáži musí být splněny normy souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006. Za údržbu a provoz dopovídá provozovatel bezdrátových hlásičů. Zahájení prací ohlásí žadatel na ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Oblastní centrum poruchové služby Beroun, email: jiri.drabek@cez.cz - p. Drábek.

Rovněž umožníme konečnému uživateli varovného systému (tj. Obec Chyňava) provádět na bezdrátových hlásičích následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, a to za předpokladu, že během této doby nedojde k odstranění dotčených PB z důvodu rekonstrukce vedení NN. V tomto případě si zajistí konečný uživatel varovného systému přemístění hlásičů na nové sloupy veřejného osvětlení a to na jeho vlastní náklady.

S pozdravením,



Bc. Ondřej Ptáček
Technik SEM Sítě - Střed
ČEZ Distribuce, a.s.