

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Přírodní koupací biotop Jilemnice**“ zadávané v otevřeném řízení.

#### Žádost o vysvětlení č. 1

V soupise prací v části SO 01 – Přírodní koupací biotop vč. biologie se nachází položka 86. D+M Kamenné prvky v brouzdališti a mělkých částech vč. Dopravy, pokládky a kotvení. Prosíme o vysvětlení o jak velké kamenné prvky se jedná a bližší specifikaci. Nikde jsme nenašli podklady k této položce. Pro každého účastníka může tato položka znamenat něco jiného. Takto dojde k nerovným podmínkám ocenění této položky.

86	K	895 - 01	D+M Kamenné prvky v brouzdališti a mělkých částech vč. dopravy, pokládky a kotvení	t	38,000
----	---	----------	--	---	--------

#### Vysvětlení k žádosti č. 1

Jedná se zejména o kameny k překrytí vývěrů z biologie. Kámen musí být takové velikosti, aby nebylo možné jej odnést, či převalit (s ohledem na možnost zranění osob pohybujících se v bezprostředním okolí), tedy cca < 100 kg. V případě že bude kámen umístěn jako sedací solitér bude jeho výška blízká k pohodlnému sezení cca 38 – 40 cm s relativně rovnou horní hranou. Hmotnost vhodných solitérů začíná na cca 300 kg.

Kameny bývají rozmístěny dle vhodnosti a dohody při realizaci. Jedná se o estetické dotváření areálu a finální výběr kamene a jeho umístění bude odsouhlaseno investorem a AD.

Orientační a hrubou představu lze získat z výkresu 01.19 Vývěr z biologie.

Množství je v položce uvedeno orientačně, předpokládá se nepřesáhnutí této hodnoty.

Po předběžné konzultaci s jedním z prodejců v nejbližším okolí Jilemnice se může jednat např. o rulu, dolomitický vápenec, žulu apod.

#### Žádost o vysvětlení č. 2

V soupise prací v části SO 06 – Mobiliář. Vybavení areálu a hřiště se nachází položka 10. D+M solitérní kameny. V technické zprávě je uvedeno *Dodávka solitérních pro lokalitu typických kamenů. Kameny v ploše lehárny budou sloužit pro sezení.* Prosíme o vysvětlení o jak velké kamenné prvky se jedná a bližší specifikaci. Pro každého účastníka může tato položka znamenat něco jiného. Každý má jinou představu o velikosti pro sezení Takto dojde k nerovným podmínkám ocenění této položky.

10	K	564 - 01	D+M solitérní kameny	t	50,000
----	---	----------	----------------------	---	--------

### Vysvětlení k žádosti č. 2

Jedná se o kameny k vytvoření útočišť pro obojživelníky migrující mezi lokalitou „modrásková louka“, areálem přírodního koupacího biotopu a řekou Jilemkou (případně z přilehlých tůňek a mokřadů). Kámen musí být takové velikosti, aby nebylo možné jej odnést, či převalit (s ohledem na možnost zranění osob pohybujících se v bezprostředním okolí), tedy cca < 100 kg. V případě že bude kámen umístěn jako sedací solitér bude jeho výška blízká k pohodlnému sezení cca 38 – 40 cm s relativně rovnou horní hranou. Hmotnost vhodných solitérů začíná na cca 300 kg.

Lze také umístit hromádku vhodných kamenů menší velikosti (ne však menší než cca 100 kg) a vrchol takovéto hromady opatřit placákem v sedací výšce.

Kameny bývají rozmístěny dle vhodnosti a dohody při realizaci. Jedná se o estetické dotváření areálu a finální výběr kamene a jeho umístění bude odsouhlaseno investorem a AD.

Množství je v položce uvedeno orientačně, předpokládá se nepřesáhnutí této hodnoty.

Po předběžné konzultaci s jedním z prodejců v nejbližším okolí Jilemnice se může jednat např. o rulu, dolomitický vápenec, žulu apod.

### Žádost o vysvětlení č. 3

V soupise prací v části SO 06 – Mobiliář. Vybavení areálu a hřiště se nachází položka 17. D+M odkládací skříňka na cennosti uzamykatelná. K této položce jsme nenašli žádnou specifikaci. Nevíme, jaké mají skříňky rozměry, materiál ani jaký zámek je zde myšlen. Prosíme o doplnění podkladů.

17	K	9.02 - 04	D+M odkládací skříňka na cennosti uzamykatelná	kus	100,000
----	---	-----------	--	-----	---------

### Vysvětlení k žádosti č. 3

Jedná se o skříňku, nebo sestavu skříněk, s úložnými boxy o rozměrech min. 200 x 200 x 200 mm vybavených cylindrickým zámekem. Materiál vhodný do venkovního prostředí. Skříňky nebudou vystaveny přímému sněhu a dešti.

Celkový počet boxů je 100, tedy např. sestava 5 skříní po 20 boxech.

Barevné provedení bude při realizaci odsouhlaseno zadavatelem (objednatelem).

### Žádost o vysvětlení č. 4

Obracím se na Vs s dotazem ohledně skladeb S3 a S4 - upřesnění folie, kde folie tl. 1,5 a 2,0 m na sebe nenavazují, proč je ve skladbě S4 folie 1,5 mm pod folií tl. 2,0 mm? Jedná se o překlep či je to záměr?

### Vysvětlení k žádosti č. 4

V případě skladby S4 se jedná o chybné uvedení. Na svislých stěnách koupací části biotopu se nachází pouze HI mPVC folie tl. 1,5 mm, hráškově zelená.

Zjednodušené upřesnění – Pochozí plochy pod dlažbou mají HI souvrství složené z folií tl. 2,0 mm (spodní) a 1,5 mm (horní), svislé stěny jsou opatřeny HI folií tl. 1,5 mm a pouze dno plavecké části HI folie tl. 2,0 mm – všechny barvy hráškově zelené.

Biologická část (dno i stěny) folie 1,5 mm tmavě zelená.

### Žádost o vysvětlení č. 5

Prosíme o objasnění Skladby S3 a S4. Dle našeho mínění si skladby odporují v místě, kde bude proveden styk hydroizolace vodorovné a svislé část. Ve skladbě S3 je uvedena skladba HI fólie mPVC 1,5mm, pod ní bazénová fóliez mPVC 2mm. Naopak ve skladbě S4 bazénová fólie 2mm a pod HI fólie 1,5mm. Jak je uvažováno napojení těchto skladeb a z jakého důvodu bylo takto uvažováno?

### Vysvětlení k žádosti č. 5

Ve skladbě S4 se jedná o chybné uvedení. Skladba S3 (spodní folie 2,0 mm a horní 1,5 mm) přejdou přes hranu na svislou stěnu tak, že spodní tl. 2,0 mm bude ukončena 200 mm od koruny opěrné stěny a dále pokračuje skladba S4 (folie 1,5 mm), která u paty opěrné stěny přejde na dno

biotopu a to buď do skladby S2 (folie tl. 2,0 mm), nebo do skladby S3 (spodní folie 2,0 mm a horní 1,5 mm). Překrytí bude provedeno na opěrné stěně min. 200 mm nad úrovní dna v příslušném místě.

#### Žádost o vysvětlení č. 6

Prosíme o bližší specifikaci HI fólie barva zelená tloušťka 2 mm ve skladbě S2 v plavecké části a kde můžeme tuto položku najít v rozpočtu. Nepodařilo se nám tuto položku dohledat.

#### Vysvětlení k žádosti č. 6

Jedná se o položku 105, avšak s ohledem na výše uvedené odpovědi na dotazy došlo ke kontrole soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), kde se nově nachází položka pro folii tl. 1,5 mm hráškově zelená pr koupací část a zůstávají položky folie tl. 2,0 mm hráškově zelená pro koupací část a položka folie tl. 1,5 mm tmavě zelená, pro biologickou část – v soupisu prací v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se jedná o položky 105, 106 a 107. V souvislosti s tím nastala také změna množství u položek 103, 104 a 105. Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 7

V soupise prací SO 01 Přírodní koupací biotop vč. biologie je uvedena položka 106 HI fólie 1,5mm. Za nás zde není počítáno s dostatečným množstvím. Pokud vezmeme tuto hydroizolaci ve skladbách S3 i S4. Prosíme o kontrolu množství, popřípadě o úpravu. Zároveň je s tím spojena i položka 104 pokládka.

106	K	711 - 03	Dod Hydroizolační folie tmavě zelená PVC tl 1,5mm nevyztužená	m2	703,164
-----	---	----------	---	----	---------

#### Vysvětlení k žádosti č. 7

HI folie tmavě zelená tl. 1,5 mm se nachází ve skladbách S6 a S7. Jedná se o folii do biologické části. Výměra překontrolována a je v pořádku, vč. rezervy na překrytí a přířezy.

#### Žádost o vysvětlení č. 8

Obracím se na Vás s dotazem k ZD ohledně položky č. 19 v SO.02 Asfaltový beton probarvený - asf. červený - po konzultaci s několika odborníky v provádění těchto ploch žádáme o změnu zadání a možnost provedení standardního asfaltu bez probarvení a následné provedení barvení povrchovou úpravou skrze dopravní značení - červený nátěr. Jedná se o velice malou plochu, kdy technologické provedení obarvení asfaltu je velice náročné a u takto malé plochy nerealizovatelné. Námí navržené řešení je běžné u těchto realizací.

#### Vysvětlení k žádosti č. 8

Ano, lze takto provést. Nátěr provést tak, aby nedocházelo jeho oddělení od podkladu (praskání, drolení, odloupení,...). Nesmí dojít ke zhoršení např. při brždění, kluznost za mokra apod.

V řešeném úseku jde o to, aby všichni účastníci silničního provozu dostali informaci, že se nacházejí v prostoru, kde se mísí chodci s řidiči, a dbali zvýšené opatrnosti.

#### Příloha

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:

- **soupis prací** upravený ve smyslu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž dodavatelé pro zpracování nabídky povinně použijí soupis prací v příloze tohoto vysvětlení.

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání přiměřeně k poskytnutému vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 13 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

**„Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 9. 2024 v 10:00 hodin.“.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek bude rovněž oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek.

Čerčany, dne

Mg. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele