

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejský zámek, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 20. 5. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 20. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Vzhledem k statické dřevěných obloukových stěn nemůže být kostra stěn z profilů o pohledové šířce 60 mm ale minimálně dvojnásobné. Stěny by se musely složit z 5 ti polí vedle sebe (pokud se dají pronést dovnitř). Hmotnost dvojskel bude cca 40 kg /m² u větší stěny a 50 kg/m² u menší stěny. Oblouk je skládaný postupně a potom vyfrézovaný a tím ještě zeslabený.

Barevně zvýrazněná odpověď zadavatele:

Zadání připouští kombinaci materiálů tak, aby pohledové části byly dřevěné. Určité navýšení pohledové tloušťky obvodové konstrukce by bylo možné, pokud se jí částečně podaří skrýt do omítky. Stěna je složena z 5 ti polí, ale tato pole mají společné sloupky. Zdvojení sloupků je nepřipustné. V návrhu se nejedná o dvojsklo ve smyslu tepelněizolačního zasklení venkovních otvorů, ale vychází z typizovaných akustických příček, jejichž dvojitě zasklení se skládá z jednotlivých skel.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města