

**Zadavatel:** Obec Životice u Nového Jičína  
**Sídlo:** Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov  
**Zastoupený:** Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy

**„Obnova soustavy veřejného osvětlení Životice u Nového Jičína“**  
**Verejná zakázka na dodávky**

**Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení „Obnova soustavy veřejného osvětlení Životice u Nového Jičína“**

- na základě posouzení nabídky Hodnotící komisí

**Zadavatel Obec Životice u Nového Jičína v y l u č u j e:**

**níže uvedeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Obnova soustavy veřejného osvětlení Životice u Nového Jičína“**

Obchodní firma: **HEINZ – ELEKTRO s.r.o.**  
Sídlo: Dolní Novosadská 58/72, 779 00 Olomouc  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 26856841

**Zdůvodnění:**

Zadavatel vyzval účastníka dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na objasnění technické kvalifikace. Zadavatel rovněž vyzval o doplnění chybějících dokumentů v nabídce (dle dokumentu Souhlas s technickými podmínkami na svítidlo: Systémové normy ISO pro výrobce svítidla – ISO 45001, ISO 50001 dle platné legislativy a Test fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů dle ČSN EN 62471). Účastník nabídku objasnil pouze částečně, a to předložil seznam referenčních zakázek s požadovanými údaji a doložil další technické dokumenty, ale nikoliv požadované systémové normy a test fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů.

Po vyhodnocení nabídky a dodaného vzorku bylo dále zjištěno nesplnění podmínek zadávací dokumentace, Přílohy č. 4- PD , dokument Souhlas s technickými podmínkami na svítidlo, a to v rozsahu nesplnění specifikací:

- Víko kryjící předřadnou část svítidla musí být s tělem svítidla spojeno pevnými panty, které zamezí oddělení víka od těla svítidla při jakékoli manipulaci se svítidlem.
- Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození.

Hodnotící komise byla nucena konstatovat, že nabídka účastníka nesplnila podmínky účasti v zadávacím řízení a tuto nabídku vyřadila z dalšího posuzování.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona účastníka vyloučil.

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele lze podat námitky v souladu s ustanovením § 241 odst. 2 písm. a) zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Žitoticích u Nového Jičína dne 07. 11. 2024

---

Bc. Rostislav Jančálek,  
starosta