



Napojení bude provedeno ze stávajícího elektroměrového rozvaděče na zadní venkovní stěně. Dojde k navýšení proudové hodnoty hlavního jističe. Odvod bude veden kabelem CYKY 4x25mm a ukončen na svorkách RMS1.

VYPRACOVAL: Jiří Cejnek	ZODP.PROJEKT:	INVESTOR: AGRO - Měřín, s.r.o.	
KONTROLOVAL: Jiří Cejnek	DATUM: 15.8.2020	Zarybník 516 594 42 Měřín	
PROVOZNÍ SOUBOR: Přípojka elektro.			STUPEŇ:
NÁZEV VÝKRESU:	MODERNIZACE PRODEJEN RYNEK - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ		
NÁZEV AKCE:	FORMÁT: A2	ČÍSLO ZÁKAZKY:	ČÍSLO VÝKRESU: A009
Jiří Cejnek Netín 129, 594 44 Netín	MĚŘITKO: 1 : 50		Č. PARE: