

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výměna pouličních svítidel, Brno – Údržba VO, 2024
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo:	Barvířská 822/5, 602 00 Brno
IČO:	255 12 285
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Ve výpočtech jsme si všimli nesrovnalosti v Dialuxu Dvorská konkrétně u situace Zapletalova 9. V silničním výpočtu je uvedena rozteč 15 m, přičemž v podkladovém DWG ve venkovní scéně je rozteč minimálně 30 m a více. Prosíme o posouzení situace a následné opravě ZD.

ODPOVĚĎ 1

V původním výpočtu situace „Zapletalova 9“ je chybně uvedená rozteč mezi sloupy 15 m. Správná rozteč je 33 m, každý dodavatel si tento údaj ve výpočtu sám opraví.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Do podání nabídek zbývá stále dostatek času pro zohlednění výše uvedeného upřesnění při přípravě nabídek.