

OBEC PŘIBYSLAVICE

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

FVE 1016 Přibyslavice 1 - IV.

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Rádi bychom se zeptali, zda zadavatel počítá s tím, že by měla být pozemní elektroinstalace uzemněna. Ve výkazu výměr se neobjevuje tato položka. Prosíme o doplnění této informace.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že elektroinstalace musí být uzemněná. Zadavatel uvádí, že položky k uzemění se nachází v části „AC část“ řádek 18 až 27.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele