

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“)

Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Nová Bystřice
sídlo: Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 002 47 138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou
kontaktní osoba: Bc. Hana Bartoňová, DiS.
telefon, email: +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte corporation s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 053 79 300
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Nová Bystřice, Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO 002 47 138 zastoupené Mgr. Jiřím Zimolou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 10. 2024 pod ev. číslem zakázky Z2024-050467 a dále v Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele uvedeného výše. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Bude v rámci realizace FVE elektráren požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektech více než 200 osob?

Odpověď zadavatele na dotaz_1:

V objektu základní školy a školní jídelny se shromažďuje více než 200 osob. V objektu sportovní haly se v rámci sportovních akcí může teoreticky shromáždit více než 200 osob. V objektu mateřské školy a lékařského domu se výše uvedený počet osob nevyskytuje. Pro objekty nad 200 osob (tj. základní škola, školní jídelna a sportovní hala) je nutné konzultovat záměr s oblastní kanceláří TIČR a požádat o písemné vyjádření ke konkrétnímu záměru (realizační PD pro vysoutěženou technologii). Lze tedy předpokládat, že v rámci realizace FVE elektráren bude prostřednictvím Technické inspekce České republiky provedena kontrola.

V Ostravě dne: 23. 10. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele