

Vysvětlení č. 2

k veřejné zakázce

„Veřejné osvětlení - Kostomlátky“

Veřejný zadavatel **Obec Kostomlátky**, IČ: 48931250, se sídlem: Kostomlátky, 5. května 32, PSČ 28921, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „zadavatel“), ve veřejné zakázce s názvem „**Veřejné osvětlení - Kostomlátky**“ (dále jen „VZ“), zveřejněné na profilu zadavatele dne 13.6.2023 <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/68ee689a-ae09-4451-81ea-90eaae8b215c>, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 2.

Dotaz účastníka č. 1

Prosím o upřesnění těchto položek slepého rozpočtu:

0,5m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl
-----------------------------------	---	------

- Výložník bude montován na dřevěný stožár / betonový stožár / vrchol kovového stožáru o průměru?

2m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl
---------------------------------	---	------

- Výložník bude montován na dřevěný stožár / betonový stožár / vrchol kovového stožáru o průměru?

2,5m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl
-----------------------------------	---	------

- Výložník bude montován na dřevěný stožár / betonový stožár / vrchol kovového stožáru o průměru?

3m výložník vč. přísl. a montáž	1	kmpl
---------------------------------	---	------

- Výložník bude montován na dřevěný stožár / betonový stožár / vrchol kovového stožáru o průměru?

Sloup 6m (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce	1	kmpl
--	---	------

- Svítidlo bude osazeno přímo na dřík stožáru? Pokud ne, jaká bude délka vyložení?

Odpověď zadavatele č. 1

V celé obci jsou instalovány pouze kovové sloupy. Vrchol kovových sloupů je o průměru 76mm. Svítidlo na novém sloupu bude instalováno přímo na jeho dřík.

Dotaz účastníka č. 2

prostudovali jsme zadávací dokumentaci a nepodařilo se nám najít technickou specifikaci svítidla.

Prosíme o doplnění technické specifikace (certifikace svítidla, životnost, stmívání atd.) aby bylo možné navrhnout odpovídající konfiguraci svítidla.

Odpověď zadavatele č. 2

V technické dokumentaci a výpočtech je dána technická specifikace. Návrh byl proveden se svítidlem Philips Digistreet. Certifikace a typ je tak dán výrobkem a výrobcem. Stmívání plyne z ČSN EN 13201 a zatřídění komunikací, které jsou opět součástí technické dokumentace.

V Praze dne 28.6.2023

za **Obec Kostomlátky**
Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka