



## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

**„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“**

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 14.6.2024 v 7:12 obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

#### Dotaz č. 5

Sportovní podlaha

- a) Požadavek na pojezd kolečkovými bruslemi a certifikací IHF: dodavatelé sportovních podlah upozorňují, že lze provést buď certifikovaný IHF požadované tl. nebo vnitřní povrch, na kterém lze kolečkové brusle použít a který má tl. 6 mm. Žádáme zadavatele o určení, jaká podlaha se bude realizovat.

#### **Odpověď:**

V Technické zprávě na str. 6 v kapitole IV Vodorovné konstrukce (Příloha ZD 3.7. D\_1\_1\_architektonická stavební část – 00. Technická zpráva) je jednoznačně uvedeno:

*„Podlaha komunitní tělocvičny bude řešena jako sportovní litá polyuretanová bezešvá max. tl. 9+3 mm se zvýšenou odolností pro pojezd kolečkových bruslí a křesel a pro kulturní akce, bez formaldehydu, s tažností litého polyuretanu (prodloužením při přetržení):  $\geq 230\%$ , s odrazem míče dle EN 12235:  $\geq 90\%$ , útlumem síly dle EN 14808:  $\geq 26\%$  (bodová pružnost) a vertikální deformací dle EN 14809:  $\leq 1,1\text{ mm}$ .“*

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha ZD 1.6.) v listu 001 001 Pol je podlaha uvedena v oddíle 5, pozice 108.

V případě certifikátů kvality Zadavatel odkazuje zvláště na odst. 10.21 a 10.19 Smlouvy o DÍLO.

Závazným ukazatelem pro parametry materiálů a provádění DÍLA jsou projektem předepsané normy. Certifikace pouze ověřuje shodu s normou. Certifikace mohou provádět k tomu akreditované organizace nebo zkušebny. Nelze tedy odkazovat a požadovat certifikát kvality od jedné konkrétní zkušebny.



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

Zadavatel nepovažuje dotaz za takový, který by opravňoval k prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 2.

.....  
Bc. Mgr. Jaroslav Volf  
ředitel ZŠ T. Šobra