

## 4. Vysvětlení zadávací dokumentace

Ve Štětí, dne 15.8.2024

Název veřejné zakázky:

### „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí“

Nadlimitní veřejná zakázka zveřejněna dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-034026 dne 19.7.2024

Identifikátor zakázky v TED: 3c8c2d58-7fe1-4b20-9c47-5f736309678b.

#### **4.1. Dotaz účastníka zadávacího řízení**

Žádáme zadavatele o upřesnění pro všechny šachty k domovním přípojkám:

Kolik je šachet DN 400 a kolik DN 600 a jaké mají přípojky? Stejně je to u všech těchto opakujících položek pro domovní přípojky.

42	M	28614240.1	šachta DN 400/600 P vtok DN 150/200 KG výška 1,2-1,9m (kompletní dodávka včetně teleskop. nástavce a plastového poklopu)	kus	76,000
	VV		"pouze dodávka revizní šachty (1ks/přípojku) pro připojované místo		
	VV		"osazení a propojení šachty není předmětem dodávky (zajišťuje vlastník připojované nemovitosti)		
	VV		76,000		76,000
	VV		Součet		76,000
34	M	28614240.1	šachta DN 400/600 P vtok DN 150/200 KG výška 1,2-1,9m (kompletní dodávka včetně teleskop. nástavce a plastového poklopu)	kus	2,000
	VV		"pouze dodávka revizní šachty (1ks/přípojku) pro připojované místo		
	VV		"osazení a propojení šachty není předmětem dodávky (zajišťuje vlastník připojované nemovitosti)		
	VV		2,000		2,000
	VV		Součet		2,000
34	M	28614240.1	šachta DN 400/600 P vtok DN 150/200 KG výška 1,2-1,9m (kompletní dodávka včetně teleskop. nástavce a plastového poklopu)	kus	65,000
	VV		"pouze dodávka revizní šachty (1ks/přípojku) pro připojované místo		
	VV		"osazení a propojení šachty není předmětem dodávky (zajišťuje vlastník připojované nemovitosti)		
	VV		65,000		65,000
	VV		Součet		65,000

#### **Odpověď na 4.1. dotaz účastníka zadávacího řízení**

Jedná se o šachty umístěné na pozemku vlastníka připojované nemovitosti a v současné době není možné přesně určit konkrétní šachtu a průměr napojovaného potrubí, jelikož toto bude odvislé od individuálního připojení daného vlastníka nemovitosti – šachty přípojek oceňte pro DN 600 a přímé napojení DN 200.

**Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, nemění se ani stávající lhůta pro podání nabídek.**

S pozdravem

Za zadavatele

Mgr. Ing. Miroslav Andrt  
starosta města Štětí