



**LEGENDA :**

- ÚT — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ 60°C
- - - ÚT - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ 45°C

**LEGENDA ZAŘÍZENÍ**

- 1- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL CGB 24  
JMENOVITÝ VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ 23,8kW  
rozměr : 440/393/855mm, hmotnost 42kg  
plyn : 2kPa, 2,5m3/hod  
elektro: 230V, 50Hz, 110W
- 2- NEPŘÍMOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV 120L  
UMÍSTĚN POD KOTLEM

- 21°C6/600 OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO ATOL, NAPOJENÍ SR-SL  
VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ+UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

**POZNÁMKA :**

OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJOVÁNY ZE STĚN NE Z PODLAHY!!!

**TABULKA MÍSTNOSTÍ**

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
1.1	HALA ČAJOVÁ KUCHYŇKA SCHODIŠTĚ	18,51
1.2	ŠATNA ŽENY	17,12
1.3	SPRCHA ŽENY	1,92
1.4	SPRCHA ŽENY	1,51
1.5	UMÝVÁRNA ŽENY	2,42
1.6	WC ŽENY	1,12
1.7	WC ŽENY	1,12
1.8	ÚKLID	1,07
1.9	ŠATNA MUŽI	15,75
1.10	SPRCHA MUŽI	1,60
1.11	UMÝVÁRNA MUŽI	2,43
1.12	WC MUŽI	2,67
1.13	SKLAD GARÁŽ	36,57



investor VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, A.S.  
WOLKEROVA 3717  
771 11 OLOMOUC

projektant ING. ARCH. KAREL PRÁŠL  
K. HOROMĚŘICÍCH 1111/25  
165 00 PRAHA 6 - SUCHBĚL

projektant profese ING. MARKĚTA GABRILOVÁ  
JOS. FIALY 299/9A  
783 35, SKRBEŇ

autor ING. ARCH. PRÁŠL

ING. ARCH. SBORWITZOVÁ

zodp. proj. profese

ING. GABRILOVÁ

stupeň DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ  
UZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ datum 5/2018

měřítko 1:50

místo stavby ROZÁRIUM, P.Č. 1408, Č.P. 457  
K.Ú. OLOMOUC - MĚSTO

**ZÁZEMÍ ZAHRADNÍKŮ  
ROZÁRIA**

název akce

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  
PŮDORYS 1NP VYTÁPĚNÍ

název

D.1.4.3 2