

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	<b>Výstavba sportovní haly Velké Meziříčí</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	255 33 843
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

**Interiérové dveře** – ve *HVM\_DSR\_specifikace\_dvere.pdf* je uvedeno:

Veškeré dveře budou ovládány na čip a propojeny s kartovým systémem.

Žádáme o stanovení počtu kusů (za předpokladu, že opravdu nebudou napojeny i vlastní kabiny WC, sprch apod).

## ODPOVĚĎ 1

Jedná se o všechny dveře kromě hygienického zázemí, tj. kromě místností v 1.PP: 0.05, 0.06, 0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.16, 0.17, 0.18, 0.20, 0.21, 0.23, 0.24, 0.26, 0.27, 0.29, 0.30, 0.32, 0.33, 0.35, 0.36, 0.38, 0.39, 0.49, 0.50, 0.51 a místností v 1.NP: 1.02, 1.03, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18-1.22, 1.25

## DOTAZ 2

**Komunikace - D.2.9\_DOP – rozpory v požadavcích**

**TZ část - Rozsah**

kryt z betonové dlažby (3 stání pro ZTP) - 48 m<sup>2</sup>

Chodníková plocha podél severní fasády pojení ul. Sportovní a U Světlé - kryt z betonové dlažby -

plocha - 504 m<sup>2</sup>

Vjezd na úroveň 1. PP - kryt z betonové dlažby - plocha - 57 m<sup>2</sup>

TZ část - Návrh zpevněných ploch

parkovací záliv s místy pro ZTP bude zadlážděn žulovou kostkou 10/10cm

chodník o šířce min. 2,0m, Kryt bude proveden z betonové dlažby

V úrovni objektu 1. PP vychází na severu obslužná komunikace pro příjezd vozidel RZP na plochu

haly. Provedena bude z asfaltového betonu

Situace

Parkovací záliv pro ZTP – žulová kostka 10/10

Chodníková plocha a terasa – žulová kostka drobná (mozaika)

Vjezd na úrovni 1.PP – **asfaltový beton**

Žádáme o stanovení, které požadavky jsou platné.

## **ODPOVĚĎ 2**

Parkovací stání pro ZTP – žulová kostka 10/10cm. Chodníky a terasa – žulová kostka drobná (mozaika). Vjezd u zl. U Světlé na úrovni 1.PP do sportovní haly – asfaltový beton. Komunikace parkoviště – asfaltový beton. Parkovací stání standard – zatravnovací dlažba/vegetační dlažba.

---

## **DOTAZ 3**

### **Gastro**

Chápeme správně, že v nově zveřejněném výkazu položky s poznámkou *interiér, pivovar, dodá VZT (7, 8, 9, 10, 12,13, 22, 30, 31, 32)* nejsou součástí gastrotechnologie?

Položky s označením *interiér* nejsou ani součástí jiných specifikací, tudíž se domníváme, že budou dodávkou investora.

## **ODPOVĚĎ 3**

Součástí plnění zhotovitele **nejsou položky 8, 10, 12 a 13** výkazu nazvaného „Gastro – výkaz“ poskytnutého v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.4. Položky 7, 9, 22, 30, 31, 32 jsou součástí předmětu plnění zhotovitele.

---

## **DOTAZ 4**

### **Vybavení – specifikace nábytek**

Chápeme správně, že všechny prvky uvedeny v této specifikaci jsou součástí zadávaných prací?

Pokud ano tak:

Automat na kávu –jedná se o kombinaci nápojového a potravinového automatu?

Kancelářský stůl, kancelář – předpokládáme, že se jedná o vybavení do místností č. 1.27 a 1.28.

Kolik bude stolů?

Dvoukřídlá skříň v šatnách trenérů 0.25 a 0.28 – jedná se o šatní nebo policovou?

Židle k pracovním stolům v šatnách trenérů – je s nimi uvažováno?

## **ODPOVĚĎ 4**

Ano, všechny prvky uvedené v souboru „Specifikace – nábytek“ jsou součástí plnění zhotovitele, **s výjimkou automatu na kávu ve vstupní hale.**

Ano, položka označená „Kancelářský stůl, kancelář“ je vybavením do místností č. 1.27 a 1.28. Do kanceláře celkem 3 ks stolů. Dvoukřídlá skříň v šatnách trenérů 0.25 a 0.28 bude policová.

Se židlemi k pracovním stolům v šatnách je uvažováno, jedná se o stejné židle jako do kanceláří, avšak je chybně uveden počet, do kanceláří 3, do recepce 1, k trenérům 2, celkem tedy 6 ks.

---

## **DOTAZ 5**

### **Specifikace technického vybavení**

Čistící stroj na podlahy s el. pojezdem – požadujeme bližší specifikaci

## **ODPOVĚĎ 5**

Zadavatel rozhodl, že dodávka čistícího stroje **nebude předmětem** veřejné zakázky.

---

## **DOTAZ 6**

Dle pohledů a vizualizace je nad vstupem do haly nápis „Sportovní hala“. V dokumentaci ale není nikde uvedena specifikace nápisu. Prosíme o objasnění, zda je nápis součástí dodávky stavby. Pokud ano, prosíme o specifikaci (velikost písmen, celková velikost nápisu, barevnost, materiál, podsvícení atd.). Děkujeme.

## **ODPOVĚĎ 6**

Jedná se o svítící nápis " SPORTOVNÍ HALA" na atice střechy, který je tvořen jednotlivými písmeny přikotvenými do vlastní ocelové podkonstrukce. Půdorysně bude přední líc písmen lícovat s vnějším lícem fasády pod atikou. Fond nápisu - Century Gothic, výška jednotlivých písmen 1000mm, základní nosná konstrukce písmen ze zadní strany a boků bude tvořena al. plechem tl. min. 0,7mm, práškový vypalovací lak barva bílá RAL 9016, čelní strana písmen bude tvořena bílým hladkým matným průsvitným akrylátem; prosvětlení všech písmen LED, barva světla čistá bílá - denní světlo; spodní hrana nápisu bude umístěna 250mm nad horní úroveň atiky. Podkonstrukce bude tvořena dvojicí vodorovných ocelových nosníků 40x40x4 při horním a spodním líci písmen. Tato konstrukce bude přikotvena do připravené ocelové konstrukce vytažené z nosné ocelové konstrukce atiky. Osvětlení písmen bude napojeno a ovládáno přes časový spínač a soumrakové čidlo, vše součástí dodávky loga.

---

## **DOTAZ 7**

V dokumentu „Specifikace mobiliář venkovní povrchy“ se nachází specifikace venkovních odpadkových košů. Z dalších podkladů nelze vyčíst jejich počet. Prosíme o upřesnění. Děkujeme.

## **ODPOVĚĎ 7**

Počet venkovních sestav košů dle specifikace – 3 ks.

---

## **DOTAZ 8**

Dle půdorysů je součástí objektu výtah. Jedinou zmínku o něm jsme však našli pouze v části silnoproud. Prosíme o upřesnění specifikace (nosnost, rozměry, materiály atd.). Děkujeme.

## **ODPOVĚĎ 8**

Nosnost výtahu min. 630 kg (z toho vyplývající rozměry), min. rozměry pro handicapované je 1100 mm x 1400 mm, min. šířka dveří 900 mm. Materiálové řešení nerez, zadní stěna zrcadlo, boční stěny nerezové madlo.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

### **LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek – den: **1. 10. 2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.