

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky: **Výměna povrchu umělého trávníku fotbalového hřiště v obci Žihle**

Řídící se zákonem: č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona.
Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona.
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.

Zadavatel: Obec Žihle
č.p. 53, 331 65 Žihle
IČO: 002 58 580

Zástupce zadavatele: DOMOZA projekt s.r.o.
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň
IČO: 281 45 089

V Plzni, 6. 11. 2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výměna povrchu umělého trávníku fotbalového hřiště v obci Žihle“, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k dané veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 25. 10. 2024.

Dotaz č. 1 ze dne 31. 10. 2024:

Dobrý den,

tímto žádáme k zodpovězení dotazu k zakázce "Výměna povrchu umělého trávníku fotbalového hřiště v obci Žihle".

- předmětné fotbalové hřiště mělo v minulosti Atestaci FAČR, tudíž mohlo být využíváno k soutěžním utkáním FAČR. Bude zadavatel / uživatel po výměně umělého trávníku fotbalového hřiště opět požadovat Atestaci FAČR, bez které NELZE hřiště využívat k soutěžním utkáním FAČR?

Děkuji

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 31. 10. 2024:

Dle Soutěžního řádu FAČR – edice 2024-2025, je pro soutěže do úrovně Okresního přeboru řídicím orgánem příslušný okresní fotbalový svaz. Po konzultaci s příslušným krajským i okresním fotbalovým

svazem jsme byli odkázáni na zápis z jednání Výkonného výboru PKFS ze dne 5. října 2022, kde bylo v bodě 6. schváleno využití hrací plochy s umělým povrchem bez atestovaného granulátu pro mistrovská utkání mužů a mládeže v soutěžích pořádaných PKFS. V té době se v Plzeňském kraji jednalo o UMT SK Klatovy 1898 a TJ Sušice. Jelikož se v našem případě jedná o stejný umělý trávník a vzhledem ke zmiňovanému zápisu VV PKFS, nebudeme v současné době požadovat Atestaci FAČR.

Dotaz č. 2 ze dne 4. 11. 2024:

Dobrý den, níže posíláme dotazy k ZD/PD.

V rozpočtu se nachází položka:

P. č.4 Úprava obrubníků stávajícího hřiště pro ukotvení nového UMT m 332,00

Co tato položka obsahuje za práce a dodávky?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 4. 11. 2024:

Technologická úprava výšky obvodových obrubníků (např. zařezání) tak, aby jejich výška převyšovala podklad hřiště o 20 mm.

Podmínky výběrového řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková
DOMOZA projekt s.r.o.