

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky: „OPRAVA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ ČÍŽOVÁ A ZLIVICE“

Zadavatel:	Obec Čížová
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Korejs, starosta obce
Sídlo:	Čížová 75, 398 31 Čížová
IČ:	00249602
Zástupce zadavatele:	
Organizace:	HELSED s.r.o.
Sídlo:	Štětice 21 – Ražice
IČ:	17128234
Kontaktní osoba:	Helena Šedivá
Tel.:	+420 731 790 109
Email:	helsed@email.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 21.10.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel sděluje účastníkům následující dodatečné informace:

Otázka č.1: Úprava položky v soupisu prací

Po prostudování výkazů výměr (2024R0054 - Oprava komunikací a chodníků Čížová, 2024R0055 – Oprava komunikací a chodníků Zlivice), které jsou součástí zadávací dokumentace je dle našeho úsudku u položky č. 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250 mm, uveden chybný rozměr obrubníku. Domníváme se, že pokud se jedná o obrubník silniční, který má navazovat na přechodové a nájezdové obruby, tak by správný rozměr silniční obruby měl být 1000x150x250 mm. Pokud tomu tak je, žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr nebo o sdělení, že u této položky došlo k překlepu a správný rozměr je 1000x150x250 mm.

Odpověď: Ano správný rozměr silniční obruby je 1000x150x250 mm. Upraveno v soupisu prací a aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je přiložen jako příloha pod názvem:

2024R0054 - Oprava komunikací a chodníků Čížová_aktualizace

2024R0055 - Oprava komunikací a chodníků Zlivice_aktualizace.

V Písek dne 24.10.2024

.....
Helena Šedivá - zástupce zadavatele