

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

### **„FVE Šlapanov“**

---

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

je možné měnit velikost modulu, dle prohlášení projektanta ale musí být dodržen instalovaný výkon, tzn bez odchylky?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že dle prohlášení projektanta a vyjádření SFŽP není nutné stanovit kvantifikovaný počet konkrétních jednotek, ale dodržet stanovený výkon projektovou dokumentací a následným energetickým posouzením.

Pokud máte tedy FVE 30 kWp a baterii 15 kWp tak budou tyto hodnoty dodrženy bez ohledu na počet a výkon jednotlivých panelů, to stejné se týká i ostatních částí technologie.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

velikost baterie má být jaká v PD není o kapacitě nic, dle VV beze změny celková 12,2 kWh. výrobce uvádí kapacitu jmenovitou a užitelnou. dále dle vysvětlení projektanta musí být kapacita dodržena. nemůže být tedy ani vyšší?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel uvádí, že dle prohlášení projektanta a vyjádření SFŽP není nutné stanovit kvantifikovaný počet konkrétních jednotek, ale dodržet stanovený výkon projektovou dokumentací a následným energetickým posouzením.

Pokud máte tedy FVE 30 kWp a baterii 15 kWp tak budou tyto hodnoty dodrženy bez ohledu na počet a výkon jednotlivých panelů, to stejné se týká i ostatních částí technologie.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Dle dotazu ohledně jednoho měniče hybrid „místo síťový + hybrid, žádné změny nejsou. projektant uvádí že musí být dodržena : další parametry stanovené projektovou dokumentací, v projektové dokumentaci je uveden síťový +hybrid. ve VV zmizela hodnota výkonu ,počet jeden síťový a jeden hybrid zůstává. prosím o jednoznačné odpovědi ve smyslu ,výkon FVE lze změnit o 0-400 W, měnič lze nahradit jedním hybridním ,kapacita je požadována minimální jmenovitá 12,2 kWh.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že dle prohlášení projektanta a vyjádření SFŽP není nutné stanovit kvantifikovaný počet konkrétních jednotek, ale dodržet stanovený výkon projektovou dokumentací a následným energetickým posouzením.

Pokud máte tedy FVE 30 kWp a baterii 15 kWp tak budou tyto hodnoty dodrženy bez ohledu na počet a výkon jednotlivých panelů, to stejné se týká i ostatních částí technologie.

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele