



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor práva a veřejných zakázek

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Vysvětlení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“

Zadavatel vydává vysvětlení na základě žádosti.

Identifikační údaje zadavatele:

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČ:00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami dne 08.12.2016

Dotaz:

Oceňuji zakázku: Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram a mám jeden dotaz ohledně položky elektro. A to k položce Elektroinstalace 53/K/520513/svít. např. Elkovo – Čepelík - ZCLED2G19L840-HR300 - GLASS, IP65. Toto svítidlo se v IP 65 nevyrábí. Dle výrobce jen v krytí IP54. Zde předpokládám, že je to jen chyba tisku. Já se ale hlavně ptám, zda je dogma dodržet druh krytu pro popotávanou zakázku v provedení bezpečnostního tvrzeného skla v matném provedení podle textu z rozpočtu (GLASS). V technické zprávě jsem upřesnění nenašel. Jen mě výrobce upozornil, že tento výrobek mají i v levnější variantě. Anebo je možné nacenit svítidlo s krytem z materiálu strukturovaného plexi či opálového plexi. Cenový rozdíl je totiž při počtu 49 kusů v desítkách tisíc a výsledná volba osvětlení může ovlivnit konečnou nabídku.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v technické specifikaci pro světla typ. ZCLED2G19L840/HR300-GLASS je chybně uvedené krytí IP65 a správné krytí pro tento typ svítidla je IP54.

Na ostatních specifikacích trváme tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
- 184 -

Mgr. Petr Němec

vedoucí odboru práva a veřejných zakázek