

Příloha č. 9 smlouvy o dílo – garantované hodnoty

[pozn. zadavatele: znění této přílohy odpovídá části přílohy A 6 zadávací dokumentace; v textu této přílohy je zachováno číslování odstavců i odkazů přílohy A 6 zadávací dokumentace]

GARANTOVANÉ PARAMETRY SKUPINY I

Vnitřní a vnější hluk (A1)

Akustický tlak uvnitř budov, měřený ve vzdálenosti 1 m od zařízení nebo od povrchu protihlukového krytu (ISO 3746) L_{pA} musí být menší než 85 dB.

Disponibilita (A2)

V rámci garantované hodnoty A 2 Disponibilita je do hodnocení zahrnuto veškeré zařízení JEDNOTKY OB4.

Garantovaná dostupnost D_{OB4} je minimálně vyplní nabízející % jako průměr za 365 dní provozu.

Výpočet dostupnosti

Dostupnost D_{OB4} = Dostupnost palivového hospodářství (%) tzn. každé dopravní linky za vyhodnocované období je dána vztahem:

$$D_{OB4} = (TO/TC) * 100 [\%]$$

kde:

D_{OB4} = Dostupnost určeného zařízení (%)

TO = dobou provozu JEDNOTKY se rozumí doba, po kterou je zařízení schopno dosáhnout garantované hodnoty a zároveň plnit garantované parametry skupiny I a skupiny II této přílohy č. A 6 a hodnoceného období pro garanci.

Do **TO** se započítávají časy pro uvedení do provozu z prostojů a prostoje JEDNOTKY OB4/zařízení:

způsobené vnějšími vlivy, nebo vyšší mocí,

způsobené nesprávnou obsluhou OBJEDNATELE (nedodržením provozních předpisů),

způsobené poruchou jiného zařízení mimo rozsah DÍLA OB4, nebo částí JEDNOTKY-OB4 mimo rozsah hodnocení dostupnosti

vzniklé z rozhodnutí nebo z důvodu ležících na straně OBJEDNATELE.

TC = Hodnocené období – 365 dnů s vyjádřením celkové doby provozu příslušné linky v hod.

TC = (365 dní x 24 hodin – T_{odst}) (hod)

kde je:

Garantovaná maximální doba plánovaných odstávek T_{odst} OB4

$T_{odstOB4}$ – doba plánovaných odstávek během 365 dní je maximálně vyplní nabízející hodin.

Dostupnost bude vyhodnocena OBJEDNATELEM za účasti ZHOTOVITELE z provozní evidence zařízení v průběhu záručního provozu.

Garantovaná dostupnost D_{OB4} je minimálně vyplní nabízející % jako průměr za 365 dní provozu.

Hodnocení dostupnosti

Dostupnost bude vyhodnocena OBJEDNATELEM za účasti ZHOTOVITELE OB4 z provozní evidence zařízení v průběhu záručního provozu.

GARANTOVANÉ HODNOTY SKUPINY II

Níže uvedené parametry v této kapitole jsou garantovány pro referenční hodnoty uvedené pro palivo z kapitoly 2.2. Obecné podmínky, uvedené v dokumentu A 6 – Garantované hodnoty.

Dopravní výkony linek

	Výkony zařízení		Poznámka
		Garantovaný parametr	
B1.1	Dopravní výkon vykládky ze železnice	1400	[m ³ /h]
B1.2	Čas vyložení kontejneru	120	[s]