

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 5

Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP

ZADAVATEL

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
IČ: 47114321
Zastoupeno: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem

DATUM

30. 8. 2022

Dotaz č. 5

Na PCO se připojuje jen EZS, nebo bude připojena i EPS? Pokud i EPS, co je uvedeno v PBR? Pokud není EPS s trvalou obsluhou, musí být připojena na PCO Hasičů. Pokud je EPS s trvalou obsluhou, může PCO dostat signál z EPS, ale ovládá jí fyzická obsluha na místě, PCO v tomto případě tedy funguje jako záloha.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

K objektu na adrese Praha 4, Roškotova 1225/1 zadavatel sděluje:

- EZS – nutno připojit na vlastní PCO,
- EPS – není připojena na PCO, je zde trvalá obsluha, která v případě potřeby volá HZS.

K objektu na adrese Praha 7, Tusarova 1152/36 zadavatel sděluje:

- EZS – nutno připojit na vlastní PCO,
- EPS – není zde trvalá obsluha, nutno připojit na PCO, v případě požáru vyše EPS signál na PCO (výjezd prověřuje stav a případně volá HZS).

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz