



Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

Veřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malyujezd.cz
Datová schránka: j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka**
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z
prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 6.11.2023) obdržel dne 14.12.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Oddíl SO 01 - Přesuny sutí

- neobsahuje položku pro vnitrostaveništní přesuny vybouraných hmot. Jedná se o 627,31 t. Žádáme o doplnění položky do rozpočtu.
- není jasný význam položky č. 34 - Recyklace sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102, s předáním materiálu obci k využití. Žádáme o vysvětlení.
- není jasný význam položky č. 35 – likvidace - dřevo vyskládání. Vyskládání na místě stavby? Investor si likvidaci zajistí? Případně něco jiného? Žádáme o vysvětlení.

Dotaz č. 2

Oddíl SO 02B - Stěny a příčky

- pol. č. 87 - rozpočet neobsahuje položku montáže minerální izolace

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď na dotaz č. 1:

- Manipulace s vybouranými hmotami je brána jako součást demoličních a bouracích prací. Není tomu vyčleněna samostatná položka. Oceňte bourací práce a demolice stavebních konstrukcí kumulovaně s vnitro staveništním přesunem hmot.
- Recyklace suti je svázána na DNSH – vybouraný materiál bude předrcen (recyklován) a maximální využit na stavbě, případně pro potřeby obce.
- Likvidace dřeva – shodně jako u ostatního materiálu – pro potřeby obce (depo) – ŽÁDNÉ PÁLENÍ NA STAVBĚ.

Odpověď na dotaz č.2:

- Vložená minerální izolace je součástí montáže konstrukce SDK podhledu – vytváří izolační vrstvu pro požární odolnost podhledu. MI se ukládá současně s SDK.

V Malém Újezdě dne 15.12.2023

Za zadavatele:



Ing. David Kopecký
starosta