

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

na základě zmocnění zadavatele – **Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště, Hlinsko, Adámkova 55, IČ: 601 033 29** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Stavební úpravy části tělocvičny Gymnázia K. V. Raise a SOU, Hlinsko**“

Dotaz:

V položkovém rozpočtu je uvedena položka: 784x001VD Písmomalířské práce soubor 1,00. V PD je sice uveden text a logo, ale už není specifikovaná velikost písem, mezer a velikost loga. Tímto žádáme o upřesnění popisu položky.

Odpověď:

V příložených souborech **D.06 Půdorys 3.NP – navrhovaný stav (doplnění).pdf** a **D.08 Pohled jižní – navrhovaný stav (doplnění).pdf** jsou v poznámce 9 doplněny požadované velikosti loga a textu.

Další doplnění zadávací dokumentace:

V příložených výše uvedených souborech jsou ke specifikaci výměny oken v Souhrnné technické zprávě („Nově budou instalované plastové výplně s izolačním trojsklem ($U_{\max} = 0,9 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$). Barevnost těchto prvků bude provedena dle výběru investora.“) doplněny k těmto oknům způsoby otevírání (doplněno do pohledu jižního).

U těchto oken od podlahy by mělo být dle nové poznámky 10 (u středového okna dle poznámky 5) doplněno mechanicky demontovatelné zábradlí (pouze v rozsahu otevíraného křídla, na zbylé části nedemontovatelné) pro případ mytí do výše +1,0 od podlahy. Stávající zábradlí nevyhovuje.

Lhůta pro podání nabídek zůstává s ohledem na povahu odpovědi nezměněna.