

Věc: Zadávací řízení - „Drásovská chaloupka“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod názvem „Drásovská chaloupka“, zadavatel obdržel dotazy, na který odpovídá takto:

Dotaz:

V projektu se nachází svítidlo „E“, které má ve své specifikaci v knize svítidel následující popis „Přisazené kruhové svítidlo, LED, 28W, 3000K/3500K/4000K, max 3200 lm, IP44, bílé provedení“ prosíme o informaci, která ze specifikací 3000K neb 3500K nebo 4000 K je platná? Případně zda je tedy možné si vybrat

Odpověď:

Jedná se o svítidlo s přepínatelnou chromatičností, tedy svítidlo lze na místě nastavit na požadovanou teplotu, předpokládaná teplota chromatičnosti do daných prostor je 3000K. Maximum 3200 lm, je, co systém dokáže unést, ale při nastavitelnosti jednotlivých chromatičností je tato intenzita úměrná nastavené chromatičnosti..

Dotaz:

V projektu se nachází svítidlo „E“, které má ve své specifikaci v knize svítidel při počtu dle VV 33 ks uvedené dva typy svítidla. Prosíme o upřesnění, kolik kusů bude jednotlivých typů na svatbě třeba

Odpověď:

Svítidlo E je ve VV uvedeno v 36 ks a pouze jako jeden typ svítidla.

Dotaz:

Položky č. 107 a 183 ve výkazu výměr SO 101 D.1.4.5 EL jsou dle našeho uvážení zdublované. Prosíme zadavatele o prověření, resp. o odstranění jedné z položek.

Odpověď:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje upravený VV, v části D.1.4.5 došlo ke zrušení pol. č. 107. Pol. č. 183 zůstává.

Dále byl zjištěn nesoulad textů v popisu zařizovacích předmětů se standardy, bylo opraveno. Počty kusů zůstaly beze změny. Týká se to části D.1.4.1, pol. č. 272-276, 281-286.

Dotaz:

V technické zprávě PBŘ je uvedeno:

„Osobní lanový výtah je součástí tohoto požárního úseku, a proto i kabeláž tohoto výtahu musí splňovat klasifikaci B2ca-s1,d1,a1.“

Dle vyjádření dodavatele výtahů, tento požadavek nespĺňuje ani kabeláž osazovaná v evakuačních výtazích. Prosíme tedy zadavatele o prověření požadavku na kabeláž výtahu..

Odpověď:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje zpracovaný dodatek k PBR, který upravuje požadavky na kabeláž evakuačního výtahu.



.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností