

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)	
Zadavatel:	Obec Drahelčice
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	00233200
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa

Zadavatel obdržel dne 4. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje odpovědi na jednotlivé dotazy.

Žádost o vysvětlení č. 1.1:

„V Technické zprávě na str. 3, odstavec j) je uvedeno, že v rámci zakázky bude provedeno kácení včetně omlazení dřevin. Zpráva se odkazuje na dendrologický průzkum, který nám nebyl zaslán. Žádáme o jeho zaslání.

V přiloženém výkazu nejsou položky kácení a omlazení dřevin uvedeny.

Žádáme zadavatele, aby položku doplnil do výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1.1:

Dendrologický průzkum uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Výkaz výměr doplněn, novou verzi nahrazující předchozí verzi uveřejňujeme na profilu jako soubor *Drahelčice - I. etapa - slepý VV - revize 08.04.2024.xlsx*

Žádost o vysvětlení č. 1.2:

„V technické zprávě na straně č. 9 je uvedeno, že rozsah stavby je vč. dešťové kanalizace DN 300 63,5 m. Ve výkazu výměr není dešťová kanalizace vykázána. Jednalo by se o Větev C – kolmá ulice Malá Strana C0,000-C0,042 km. Chápeme dobře, že dešťová kanalizace je již zrealizována (bude se doplňovat jen příčný betonové žlaby) ? Nebo bude její realizace součástí druhé etapy, ale to by došlo ke zničení již nově položených povrchů z 1. etapy.

Pokud bude realizace v rámci 1. etapy, žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr položky k dešťové kanalizaci.“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1.2:

Dešťová kanalizace je již zrealizována. Jedná se o doplnění a napojení betonového žlabu + výškové vyrovnání uličních vpustí.

Žádost o vysvětlení č. 1.3:

„Asfaltové betony ACO 11 S, ACP 16+ mají být nemodifikované či modifikovaná směsí?“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1.3:

Bude se jednat o modifikované směsi.

Žádost o vysvětlení č. 1.4:

„V technické zprávě na str. 2 je uvedeno, že se budou rekonstruovat stávající lávky vč. spodních stavby. V příložením výkazu nejsou položky k lávkám uvedeny. Nebyla přiložena dokumentace lávek.“

Pokud součástí této 1. etapy je rekonstrukce lávek, tak žádáme o doplnění do výkazu výměr vč. doplnění dokumentace.“

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1.4:

Rekonstrukce lávek je součástí 2. etapy.

V Drahelčicích dne 9. 4. 2024

Ing. Petra Ďuranová, starostka obce