

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 -odpověď

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 13. 5. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 9. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám dne 10. 5. 2024 v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sdělil následující informace o tom, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD k 1. dotazu v rámci tohoto dotazu bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. S ohledem na předpokládaný termín otevírání nabídek, zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **3. 6. 2024 do 9:00 hod.** s možným dalším prodloužením po obdržení stanoviska zpracovatele PD. Rovněž zadavatel dne 10. 5. 2024 již uveřejnil odpověď na druhou část dotazu č. 7, a to v tomto znění: V nově uveřejněném rozpočtu je opravené množství i počet radiátorů. Umístění zmíněného radiátoru je v prostoru 137 a pod lavicí, viz výřez. Rovněž byl uveřejněn opravený výkaz výměr.

Dne 13. 5. 2024 zadavatel uveřejňuje odpověď na první část dotazu č. 7:

Dotaz:

1. **Prosíme o specifikaci akustické stěny z výkresu D.1.1c-505, a nebo o zaslání podobné realizace. Jedná se o velice specifický výrobek, který není na trhu běžně dostupný.**

Odpověď:

Jedná se sice o atypický výrobek, ale nikoli z plně atypických materiálů. Jde v principu o truhlářskou konstrukci vyplněnou akustickým materiálem běžně používaného typu (např. minerální vlna). Přípustné je i použití specializovaného materiálu, očekává se, že dodavatel osloví ke spolupráci specializovanou firmu. Upřesnění akustika ohledně vlastností:

Akustický obklad o tloušťce 150 mm, sestávající z vnější pnuté tkaniny s potiskem a lemováním boků, vnitřní vrstvené akusticky vysoce pohltivé výplně na bázi minerálních desek a minerální vlny, a z mechanicky odolné podkonstrukce s kazetováním vzduchové vrstvy (prováděcí dokumentace bude předložena ke schválení). U obkladu je potřebné v jednotlivých oktávových pásmech dodržet následující hodnoty praktického činitele pohltivosti α_p :

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
---------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

$\alpha_p[-]$	0,75	1,00	1,00	1,00	0,95	0,85
---------------	------	------	------	------	------	------

Konstrukce a materiál budou překryty pružnou potisknutelnou textilií (PES úplet) s dostatečnou průzvučností. Návrh vychází z konkrétního výrobku, který je na přiložené fotografii vyobrazen v menších rozměrech. Vzhledem k velikosti bude panel složen ze segmentů nebo budou pruhy látek sešité.



Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3. 6. 2024 do 9:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

