



Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: „Oprava střechy pavilonu G na ZŠ Pastviny 70, Brno“
Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno
IČ: 44992785
Zastoupen: Mgr. Miladou Blatnou, starostkou
Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8>

Dotaz dodavatele ze dne 19.04.2024:

V Příloze č. 2 ZD - Technologický postup je uvedena informace: „*Nutné ošetření povrchu hydroizolace nátěrem ve 2 vrstvách s minimálním množstvím hydroizolace 2kg/m², poslední vrstvu realizovat pochozím nátěrem.*“ Uvedené množství 2 kg/m² neodpovídá množství standardně používané svrchní vrstvy. Prosím o ověření uvedené hodnoty. Dále je v této příloze v Soupisu prací, na řádce 6, uveden posypový materiál pro povrchovou úpravu. Tato úprava se většinou provádí v případě permanentně pochozích ploch. Prosím o ověření, zda je opravdu požadováno?

Odpověď zadavatele:

Údaj o množství svrchního nátěru 2 kg/m², uvedený v Technologickém postupu a soupisu prací, není správný, proto se nahrazuje údajem „0,15 kg/m²“. Co se týče požadavku na posypový materiál, střecha není konstruována jako pochozí. Posypový materiál, který je uveden v položce 6 Technologického postupu a soupisu prací, tedy není požadován. Z tohoto důvodu byla vypuštěna stávající položka č. 6 ve znění „*posypový materiál pro povrchovou úpravu, dodávka materiálu vč. práce, dopravy.*“ Zadavatel předkládá opravený Technologický postup a soupis stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 ZD.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s výše uvedenými dotazy, respektive s odpovědí na tyto dotazy došlo k doplnění zadávacích podmínek, zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 2. 5. 2024 do 09:00 hod.

V Brně 22. 4. 2024

Za zadavatele:

Mgr. Ing. Jiří Sodomka
tajemník ÚMČ Brno-Komín

Přílohy:

- Technologický postup a soupis stavebních prací