

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 OZNÁMENÍ ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: **Obec Vícov**
Sídlo zadavatele: Vícov 46, 798 03 Plumlov
IČ: 00288896
Právní forma zadavatele: obec

2. IDENTIFIKACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: **FVE 14,14 kWp v objektu ČOV v obci Vícov – opakované vyhlášení**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení: řízení neupravené zákonem o zadávání veřejných zakázek

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel následující vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

Prosím o opravu VV, který na hlavní straně nepočítá základ daně pro výpočet DPH.

Odpověď:

Zadavatel v soupisu dodávky opravil matematický vzorec.

Současně s vysvětlením zadávací dokumentace č.1 uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele pod názvem veřejné zakázky soubor s názvem „Soupis dodávky - položkový rozpočet ve znění vysvětlení ZD č.1“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé výběrového řízení předložili ve své nabídce oceněný soupis dodávky ve znění vysvětlení ZD č.1.

Dotaz č. 2:

Prosím o informaci jestli je k dispozici Statický posudek a PBŘ nebo bude nutné tyto dokumenty vypracovat jako součást Dokumentace skutečného provedení.

Odpověď:

Střešní konstrukce objektu byla staticky posouzena rámci zpracování projektové dokumentace. Instalace FVE dle projektové dokumentace nevyžaduje žádné zásahy do nosných částí střešní konstrukce. Instalace FVE a jejich technologií dle projektové dokumentace nemění požárně bezpečnostní řešení stavby.

Zadavatel nepožaduje, aby součástí dokumentace skutečného provedení bylo zpracování PBŘ či statického posudku.

Dotaz č. 3:

Prosím o upřesnění čím se rozumí dokončení veškerých prací dodávek, vázaných k termínu dodání díla dle článku 4 obchodních podmínek. Jedná se o dokončení FVE jako takové včetně revizní zprávy. Nebo jde o připojení FVE k síti a umožnění trvalého provozu EGD, protože součástí díla je bod 3.6.19 uvedení díla do řádného bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití. Bohužel termíny EGD nemůžeme jako zhotovitel nijak garantovat.

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby k termínu dodání díla byly ukončeny veškeré práce a dodávky, včetně předání veškeré průvodní dokumentace – zejména (a nikoliv výlučně) zkušební protokoly, revize, atesty. Zadavatel dále požaduje, aby k termínu dodání díla bylo požádáno o první připojení k síti. Součinnost k připojení k distribuční síti proběhne v termínu stanoveném provozovatelem distribuční sítě.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplnil zadávací podmínky, prodlužuje s přiměřeným použitím § 99 odstav. 2) zákona 134/2016 Sb., v platném znění, lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 14.11.2024 v 10.00 hod.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude provedeno s přiměřeným použitím ustanovení §109 zákona.

Otevíráním nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Otevírání nabídek je vzhledem k elektronickému podání nabídek neveřejné.

V Kroměříži dne 06.11.2024

Ing. Michal Horák
jednatel společnosti
pověřený výkonem zadavatelských činností