



Luděk Němec [nemec@statikacb.cz](mailto:nemec@statikacb.cz)

31. 7. 2023, 10:03

Komu: [eva.vertatova@seznam.cz](mailto:eva.vertatova@seznam.cz)

Kopie: [sedivy@statikacb.cz](mailto:sedivy@statikacb.cz)

## Re: ZŠ Šobrova - dokumentace bouracích prací



Dobrý den,

stávající objekt je ocelová hala,  
jedná se o staticky určitou konstrukci, kde „obvyklým“ způsobem bourání nehrozí ztráta stability dalších částí.

Statické výpočty při bourání se týkají např. vícepatrových monolitických konstrukcí se spojitými stropy, kde odbouráním jedné části může dojít k odlehčení/přetížení sousedních polí, které potom nemusí být stabilní.  
To vůbec není náš případ.

Zjednodušeně

- odstranění skladby střechy
- odbourání či snesení obvodového pláště
- demontáž střešních vazníků
- demontáž sloupů

Stavební firma je povinna připravit technologický postup (TP) bourání, který nám předloží k odsouhlasení.

Nyní probíhá stavba KD Slavie ČB, kde jsou původní i nové stropy, v průběhu x-krát předělávané, některé části památkově chráněné.  
Zde s námi zhotovitel připravil TP, konzultuje dílčí části provádění, ty se po odkrytí ještě mění, atd. - obvyklý postup.

S pozdravem

Ing. **Luděk Němec**, Ph.D.

t: +420 606 616 488

m: [nemec@statikacb.cz](mailto:nemec@statikacb.cz)

## STATIKA

STATIKA – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

Otakarova 2696/20

370 01 České Budějovice

t1: +420 606 616 486

t2: +420 725 531 278

w: [www.statikacb.cz](http://www.statikacb.cz)

30. 7. 2023 v 10:17, Jan Šedivý <[sedivy@statikacb.cz](mailto:sedivy@statikacb.cz)>:

Dobrý den,

Proberu zítra s kolegou Němcem .....

s pozdravem

Ing. Jan Šedivý

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku

t: +420605753649

e-mail: [sedivy@statikacb.cz](mailto:sedivy@statikacb.cz)

**STATIKA**