

V Boskovicích dne 11. října 2024

Věc: Zadávací řízení - „Drásovská chaloupka“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod názvem „Drásovská chaloupka“, zadavatel obdržel dotazy, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci položky objektu SO 101 D.1.1 ARS.

Odpověď:

Jedná se o vytyčení a ochranu stávajících rozvodů a zařízení inženýrských sítí a všech profesí v rozsahu vlastní stavby objektu SO 101.

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci položky objektu SO 502,SO 503 Zpevněné plochy.

Odpověď:

Jedná se o vytyčení a ochranu stávajících rozvodů a zařízení inženýrských sítí a všech profesí v rozsahu vlastní stavby objektů SO 502, SO 503.

Dotaz:

Prosíme o úpravu položky rozpočtu č. 62 objektu SO 502,SO 503 Zpevněné plochy, Název položky si odporuje s poznámkou a s položkami 60 a 61 (kamenná dlažba).

Odpověď:

Položka č. 62 zrušena, byla již obsažena v položce č. 59. U položky č. 59 provedena změna popisu.

Dotaz:

Prosíme o doplnění položky dodávky odvodňovacího žlabu v rozpočtu objektu SO 502,SO 503 Zpevněné plochy k položce č. 82.

Odpověď:

Zadavatel upravil znění smlouvy.

Dotaz:

Položka č. 82 smazána, dodávka i montáž žlabů je uvedena v části ZTI v položkách č. 96-102.

Odpověď:

Zadavatel upravil znění smlouvy.

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci generálního klíče. V dokumentaci se k němu uvádí pouze to, že se jedná o 1 komplet.

Odpověď:

Generální klíč bude osazen na všech venkovních i vnitřních dveřních křídlech, celkem jde o 117 kusů vložek. Položka č. 402 byla opravena.

Dotaz:

Faktor difuzního odporu se dle evropského dokumentu pro posuzování ETICS s omítkami pro jednotlivé komponenty nestanovuje. Tato vlastnost se však vyjadřuje ekvivalentní difuzní tloušťkou vnějšího souvrství (základní vrstva + konečná povrchová úprava) a faktorem difuzního odporu tepelněizolačního výrobku.

ČSN 73 0540-3 - 5.3.1.4 stanovuje: „U nátěrů, fólií, omítek s hrubým povrchem, kde není možno stanovit přesně tloušťku zkušebního vzorku apod. se propustnost vodní páry charakterizuje hodnotou ekvivalentní difuzní tloušťky s_d , v m.“ Jedná se tedy pouze o orientační měření.

Odpověď:

Je upraveno. Ve Skladbách konstrukcí smazán požadavek na požadovaný rozsah.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovaný výkaz výměr.



.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností