

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“)

Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Nová Bystřice
sídlo: Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 002 47 138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou
kontaktní osoba: Bc. Hana Bartoňová, DiS.
telefon, email: +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte corporation s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 053 79 300
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Nová Bystřice, Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO 002 47 138 zastoupené Mgr. Jiřím Zimolou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 10. 2024 pod ev. číslem zakázky Z2024-050467 a dále v Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele uvedeného výše. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Našel jsem nesrovnalost ve využitelné kapacitě baterie. V jednom dokumentu máte 31,2 kWh a v druhém 34,5 kWh. V příloze vám zašlu obrázky z dokumentů. Prosím řeknete mi, s jakou kapacitou mám počítat?

Odpověď zadavatele na dotaz_1:

V tomto případě se nejedná o nesrovnalost. V jednom dokumentu je uvedena celková kapacita a v druhém využitelná. Zadavatel doporučuje splnit obě, tzn. nabídnout baterii s celkovou kapacitou $\geq 34,5$ a s využitelnou kapacitou $\geq 31,2$. Pokud výrobce baterie neuvádí oba parametry, doporučuji *překročit* parametr Využitelná kapacita, neboť před uvedením do provozu a převzetím díla bude provedeno normativní měření za přítomnosti TDI, tzn. nevystavujte se zbytečnému riziku nesplnění zadávacích podmínek.

V Ostravě dne: 4. 11. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele