

Příloha č. 9 Zadávací dokumentace

Prohlášení o souladu nabízeného plnění s technickými požadavky

				Hodnota od dodavatele	Poznámka
p.č.	název	M.J.	Parametr		
1.	Tepelné čerpadlo č. 1				
1.1	chladicí výkon		min 400 kW		
1.1.1	teplonosné médium		voda		
1.1.2	Vstup/výstup médium	C	20 / 14		
1.1.3	COP		min 1,5		
1.2.	topný výkon		min 500 kW		
1.2.1.	teplonosné médium		voda		
1.2.2	Vstup/výstup médium	C	60 / 80		
1.2.3.	COP		min 2,5		
1.3.					
1.3.1	Chladivo		R 515B		
1.3.2	El. Napětí		3x400V / 50Hz		
1.3.3.	provedení		interní		
1.3.4	prostorově se musí čerpadlo vejít po vyřazeném kompresoru GWK (cca 5600x2500 - nutno odsouhlasit Layout)				
1.3.5	max. proud	A	-		
1.3.6	nax příkon	kW	-		
2.	Tepelné čerpadlo č. 2				
2.1	chladicí výkon		min 400 kW		
2.1.1	teplonosné médium		voda		
2.1.2	Vstup/výstup médium	C	32 / 20		
2.1.3	COP		min 2,0		
2.2.	topný výkon		min 500 kW		
2.2.1.	teplonosné médium		voda		
2.2.2	Vstup/výstup médium	C	60 / 80		
2.2.3.	COP		min 3,0		
2.3.					
2.3.1	Chladivo		R 515B		
2.3.2	El. Napětí		3x400V / 50Hz		
2.3.3	Provedení		externí		
2.3.3	max. proud	A	-		
2.3.4	nax příkon	kW	-		
3	Ostatní				
3.1	DDP		Ano		
3.2	Dodávka včetně dopravy a montáže		Ano		
3.3	5 dnů zaškolení obsluhy a údržby (max. 6 osob)		Ano		
3.4	5 - let připojení na vzdálený servis (licence)		Ano		
3.5	Garance minimálně 36 měsíců		Ano		
3.6	Dodavatel vypracuje seznam doporučených ND v závodě odběratele		Ano		
3.7	Dodavatel předloží návrh servisní smlouvy		Ano		
3.8	Dodávka musí být v souladu se všemi CZ i EU Normami		Ano		