



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor práva a veřejných zakázek

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

5. vysvětlení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“

Zadavatel vydává vysvětlení na žádost dodavatelů a z vlastní iniciativy.

Identifikační údaje zadavatele:

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČ:00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami dne 21.12.2016

Soubor dotazů:

1. - chybí ukotvení příček k nosným konstrukcím, a to včetně ukončení montážní pěnou ke stropu,
2. - chybí položky na osazení a dodávku ocelových profilů I 340, U160, I 240, sloupu 100/100 včetně základních nátěrů, udělat kontrolu všech L profilů
a vzpěr včetně povrchové úpravy,
3. - chybí položka na podhled z trapézového plechu výška vlny 75 mm včetně uložení - bourání rýhy,
4. - chybí dilatace betonových podlah a dlažeb,
5. - chybí hydroizolace podlah umýváren a kabin, popř. stěn
6. - chybí položka na vyčištění budov,
7. - chybí položka na pomocné lešení,
8. - doplnit položku na ochranu rohu a ukončovací lišty,
9. - doplnit položky na potažení stropu perlíčkou,
10. - doplnit položku na revizní dvířka,
11. - doplnit položku na přechodový profil,
12. - u nátěru doplnit položku očištění před nátěrem ometením a saponátem,
13. - u obkladů doplnit vyrovnávací vrstvu u stávajících stěn,
14. - chybí betonový průvlak v. 600 mm, včetně výztuže a bednění,
15. - u omítek, chybí položky na zatření spár a podkladní vrstvy u nových omítek,
16. - dále začištění okolo dveří a obkladů
17. - u bourání doplnit položky na vybourání kapes a rýh včetně výpočtu na suť, odvozu a poplatků za skládku,
18. - u maleb chybí penetrace

Odpovědi:

- 1) Ukotvení příček započítejte do položek týkajících se vyzdění příček.
- 2) Tyto profily jsou dle PD stávající.
- 3) Stávající trapézový plech se pouze obrousí a natře.
- 4) Dilatační profily se ve výkazu výměr vyskytují.
- 5) Hydroizolace byla doplněna do výkazu výměr.
- 6) Položka přidána do výkazu výměr.
- 7) Položka byla přidána do výkazu výměr.
- 8) Tyto práce doplňte do příslušných položek.

- 9) U těchto prací nelze určit plochu a není tedy možné doplnit uvedené položky s relevantní výměrou.
- 10) Revizní dvířka doplněná do výkazu výměr.
- 11) Přečtové profily oceňte do příslušných položek k dlažbám.
- 12) Tyto práce započítejte do uvedených položek.
- 13) Vyrovnávací vrstvu zohledněte v jednotkové ceně položek.
- 14) Dle PD se jedná o stávající betonový průvlak.
- 15) Tyto práce zohledněte v jednotkové ceně položek.
- 16) Cenu za začištění doplňte do příslušných položek pro provádění obkladů a dlažeb.
- 17) Bourání je již doplněno ve výkazu výměr a to dle TZ.
- 18) Cenu za penetrační nátěr si doplňte do příslušných položek maleb.

Dotaz:

Dobrý den,

tímto bychom Vás chtěli požádat o upřesnění následujících dotazů:

1. V novém výkazu výměr je uvedena položka 90 – Montáž předstěnových systémů pro zazdění 21 kusů. Závěsných WC je 23 ks a 2 ks závěsných bidetů, z čehož vyplývá 25 kusů pro montáž předstěnových systémů. Prosíme o upřesnění.
2. Příložený výkaz výměr je ve formátu Excel a zároveň v datovém předpisu XC4 (formát ve struktuře xml). Nikde jsme nedohledali, v jakém formátu máme nabídku zpracovat, odevzdat. Prosíme o upřesnění.
3. V novém výkazu výměr je uvedena položka 55 - Nerezový pisoárový žlab 2400 mm – 2 kusy, ve výkresu D.1.1b.3 jsou 4 kusy.
Položka 57 – Nerezový pisoárový žlab 2000 mm – 4 ks, ve výkresu D.1.1b.3 není.
Položka 58 – Nerezový pisoárový žlab 2850 mm – 2 ks, ve výkresu D.1.1b.3 jsou 4 kusy.
Prosíme o upřesnění.


Odpovědi:

1. Změněno v novém výkazu výměr.
2. Formát zpracování je na vůli uchazeče, výkazy jsou obsahově totožné, zadavatel nepreferuje žádný formát.
3. Změna zahrnuta do nového výkazu výměr.

S ohledem na úpravy výkazu výměr zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky na částku 4 200 000 Kč bez DPH.

Při nutnosti zohlednit úpravy výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tato trvá do 06.01.2017 do 09:00 hodin. Otevírání obálek proběhne v místě uvedeném ve výzvě pro podání nabídek v 09:05 hod.

Příloha:
aktualizovaný výkaz výměr


**MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
- 184 -**

Mgr. Petr Němec
vedoucí odboru práva a veřejných zakázek