

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 13. 5. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 13. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Prosíme o specifikaci dřevěného obkladu položky D+M obložení stěny dle výkresu D1.1c 809. Dle výkresu mají být prkna lepená, což dle specialisty není vhodné řešení. Dále prosíme o informaci, jak mají být spáry na obkladu.

Barevně zvýrazněná odpověď zadavatele:

Jedná se o podlahová prkna, která budou lepená také. Nejedná se o neobvyklé řešení. Je možné použít i jinou technologii s tou podmínkou, že kotvící prvky (předpokládá se asi šroubování) nebudou vidět a nebudou vidět ani případné "krytky" těchto prvků. Spáry budou stejné jako u podlahových prken.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města