

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel:	Obec Číhaň Číhaň 26, 341 42 Číhaň IČO: 005 73 477
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 17.1.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel veřejné zakázky s názvem ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se dané k veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 4.1.2023.

Dotaz č. 1 ze dne 16. 1. 2023

Dobrý den,

zpracováváme nabídku do výběrového řízení na akci Číhaň - výstavba požární zbrojnice.

Během zpracování jsme narazili na několik nejasností ve výkazu výměr, prosíme o jejich upřesnění:

1) V dílu 1 - zemní práce nejsou obsaženy výkopy pod objektem na úroveň pro podkladní štěrky, betonovou desku a následné skladby podlahy - ve skladbě P1 výkop na úroveň -0,42m a ve skladbě P2 na úroveň -0,905m - prosíme o upřesnění, zda jsou tyto výkopy obsaženy jinde nebo o jejich doplnění

2) v dílu 6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, položka č.70 násyp pod podlahy je chybně uvedeno množství, nesouhlasí s údaji ve výkresové dokumentaci, skladba P2 - prosíme o opravu

3) v dílu 4 - vodorovné konstrukce, pol. č. 37 ztužující pásy a věnce - chybný výkaz výměr pro věnec nad garáží a s tím související výztuž – položka .č 40.

4) Dle PD je u hlavního vstupu zřízen zástřešek - ve výkazu výměr nedokážeme dohledat položky určené pro ocenění tohoto zástřešku. Prosíme o jejich objasnění případně doplnění.

Vzhledem k této skutečnosti prosíme o prodloužení lhůty na podání nabídky.

Děkuji

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 16. 1. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr (*Příloha č.1 DI2 – Položkový rozpočet – verze k17.1.2023*) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

- pol. č. 1 doplněno dle připomínek
- pol. č. 70 doplněna dle připomínek
- pol. č. 37 doplněna dle připomínek
- pol. 40 doplněna dle připomínek
- pol. č. 653 přístřešek u hlavního vchodu – doplněna nová položka

Dotaz č. 2 ze dne 17. 1. 2023

Ráda bych navázala na předchozí email s dotazem k položkovému rozpočtu na akci Číhaň, viz níže.

Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek:

- 1) V rozpočtu chybí liniové vysychací žlaby v podlaze garáže, čistící zóny a rohože - pokud mají být součástí cenové nabídky, prosíme o jejich doplnění a upřesnění typu zejména u žlabů.*
- 2) Díl 6 - Položka č. 67 výztuž mazanin – prosím o upřesnění o jakou kari síť se jedná - rozměry sedí, ale chybí průměr drátů.*
- 3) Díl 711 Hydroizolace – chybí zde hydroizolační fóliový systém z fólie pod částí objektu - garáž. Naopak je zde hydroizolační systém z modifikovaných pásů pro celý objekt požární zbrojnice, to ale neodpovídá projektové dokumentaci. Prosíme tedy o upřesnění hydroizolačního systému a zajištění souladu PD s výkazem výměr.*

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 17. 1. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr (*Příloha č.1 DI2 – Položkový rozpočet – verze k17.1.2023*) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

liniové vysychací žlaby jsou v rozpočtu pol. 74,

čistící zony pol. 656 přidána

díl 711 pol. 90,91,97,98,98 opravena/aktualiována dle projektu, folie v garáži přidána pol 654 a 655

K dotazu týkající se kari sítě - KARI síť 100x100 mm, pr.drátu 6 mm

Upozorňujeme uchazeče, že přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 je nová složka Příloha č. 1 Položkový rozpočet – verze k 17.1.2023. Uchazeči jsou povinni použít při zpracování svých nabídek tyto podklady. Všichni uchazeči, kteří ve svých nabídkách použijí původní dokumenty, budou z další účasti v zadávacím řízení vyloučeni.

Z důvodu zveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a jeho příloh dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:

Výzva k podání nabídek – kapitola 3. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, str. 2:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6.2.2023 v 9:00 hodin.**

Zadávací dokumentace – kapitola 7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, str. 6:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 odst. 1 bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek, tzn. **6.2.2023 v 9:01 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje.

Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková

DOMOZA projekt s.r.o.

Příloha č 1: Položkový rozpočet – verze k 17.1.2023