

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)

---

### Zadavatel:

Kolegiální kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi  
sídlo: nám. sv. Václava 1/14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav  
IČO: 43751083  
právní forma: Církevní právnická osoba

### Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

RUNICON consulting s.r.o.  
sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČO: 01635671  
zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel

**Název veřejné zakázky:** Památková obnova Kapitulního děkanství ve Staré Boleslavi

**Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:** Z2024-041656

Veřejná zakázka je zadávána v podlimitním režimu, v otevřeném řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

---

**Na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace s pořadovým číslem 5, jež byla doručena zadavateli dne 26. 09. 2024, vyhotovil zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.**

### Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

- 1) V rámci odsolovacích omítek má být provedeny „zkoušky na soli“. Prosím o informaci jak mají být tyto zkoušky naceněny.
- 2) Zásuvky jsou dle půdorysů elektro všude uváděny jako zapuštěné. V rozpočtu jsou uvedeny zásuvky přisazené a zapuštěné. Prosím o informaci zda budou tedy všechny zásuvky zapuštěné nebo zda budou některé přisazené. Jestli že ano pak ve kterých místnostech a v jakém počtu.
- 3) Dle dokumentace PBŘ je nutné ochránit ocelové nosné konstrukce protipožárním obkladem, které jsou v projektu obsaženy. Prosím o doplnění příslušných položek pro požární ochranu ocelových konstrukcí.
- 4) Dle požadavků PBŘ mají dveře 61T splňovat požární odolnost EI30DP3+C a dle PD pouze EW30DP3+C. Tento rozdíl má významný dopad do ceny výrobku. Prosím o vyjasnění požadavků.

### Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti č. 5:

Ad 1) Jedná se o odebrání cca 1 vzorku ve výšce cca 0,5 m nad podlahou v přízemních místnostech dle tabulky místností, kde jsou stanoveny odsolovací omítky a předání laboratoři pro zjištění obsahu solí. Jedná se o zcela standardní postup u provádění odsolovacích omítek. Tyto zkoušky budou dodavateli oceněny v rámci položky č. 345 v oddíle S0-02, viz opravený položkový rozpočet z 20. 09. 2024

Ad 2) Některé zásuvky budou i přisazené, viz opravený položkový rozpočet z 20. 09. 2024 (položky č. 58 a násl. v oddíle SO-04). Přisazené zásuvky jsou umístěny v místnosti č. 7.23 ve 2.NP v počtu 5 ks.

Ad 3) Ve zprávě PBŘ se jedná o zobečňující popis při zásahu do stropních konstrukcí, který uvádí: "Pokud by byly umístěny ocelové prvky, bude řešeno protipožárním obkladem .....". Projektová

dokumentace nepředpokládá umístění ocelových konstrukcí, neboť stropy budou opravovány dřevem. Z toho důvodu nebude zadavatel doplňovat žádné položky pro požární ochranu ocelových konstrukcí.

Ad 4) Platí údaje z PBŘ, tj. dveře 61T budou splňovat požární odolnost EI30DP3+C.

**Závěr:**

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 zadávací dokumentaci nijak nedoplnil a ani nezměnil, a proto **se lhůta pro podání nabídek nemění, skončí dne 04. 10. 2024 v 10:00 hodin.**

Zadavatel zde znovu upozorňuje na to, že **dodavatelé jsou povinni použít pro účely zpracování jejich nabídek pouze a výhradně opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod označením „Opravený položkový rozpočet z 20.09.2024“**, nikoli tedy původní přílohu č. 2 zadávací dokumentace (viz bod 11 zadávací dokumentace).

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 5 zadávací dokumentace a § 98 odst. 3 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele bez identifikace dodavatele, který požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

V Praze, dne 30. 09. 2024

za osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení  
RUNICON consulting s.r.o.  
Mgr. Roman Novotný