

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	<b>Výstavba sportovní haly Velké Meziříčí</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	255 33 843
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

---

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

---

## **DOTAZ 1**

V zadávací dokumentaci v bodě 6.1.1.2. požaduje zadavatel 2 dokončené zakázky určitého typu podlahy s certifikátem FIVB. O jaký certifikát se jedná? Například basketbal má certifikaci FIBA, která řeší standard odrazu míče. FIVB je volejbal, kde řešení odrazu míče nikdo nepožaduje. Nejedná se o překlep v zadávací dokumentaci?

## **ODPOVĚĎ 1**

Nejedná se o překlep. Existují sportovní podlahy, které mají certifikaci FIVB či odpovídají požadavkům pro certifikaci od FIVB. Jelikož bude volejbal dominantní sport, trvá zadavatel na těchto referencích. U sportovních podlah nejde pouze o odrazy míče, ale také např. o jejich pružnost a odolnost. Bližší podrobnosti jsou uvedeny např. na oficiálních stránkách FIVB, viz <https://www.fivb.com/inside-fivb/legal/homologation/>.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.