



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor práva a veřejných zakázek

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

4. vysvětlení podmínek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“

Zadavatel vydává vysvětlení z vlastní iniciativy i na žádost dodavatelů.

Identifikační údaje zadavatele:

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČ:00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami dne 16.12.2016

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v upraveném výkazu výměr stále chybí nová hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů dle skladby podlahy v řezu :

- KERAMICKÁ DLAŽBA 600 x 600 x 10 MM, MATNÝ RELIÉFNÍ POVRCH, NASÁKAVOST 0,1%, KOFICIENT DLE DIN 51 097: "B", KALIBROVANÉ ROZMĚRY, POKLÁDKA S PRŮBĚŽNÝMI SPÁRAMI (REFERENČNÍ V
- LEPIDLO TL. 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 55 MM, VYZTUŽENA OCELOVOU SÍTÍ 6/150 x 6/150 MM
- LEPENKA A400H
- TEPELNÁ IZOLACE DESKAMI XPS TL. 30 MM
- NOVÁ HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY S POLYESTEROVOU VLOŽKOU (NAPR
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON (PŘEDPOKLAD TL. 100 MM) - V MÍSTECH RÝH PRO NOVÉ KANALIZAČI
- ROSTLÝ TERÉN

Odpověď:

Předmětnou položku rozpočtář doplnil do aktualizovaného VV.

Změna výkazu výměr je nepatrná, zadavatel dále neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tato trvá do 29.12.2016 do 08:30 hodin. Otevírání obálek proběhne v místě uvedeném ve výzvě pro podání nabídek v 09:00 hod.

Příloha:

aktualizovaný výkaz výměr

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
- 184 -

Mgr. Petr Němec

vedoucí odboru práva a veřejných zakázek