



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 27.11.2023 v 15:16 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 1

Žádáme objednatele o poskytnutí průzkumu, který potvrzuje výskyt materiálů obsahujících azbest vč. skladby boletických panelů.

Odpověď

Výskyt materiálů obsahujících azbest vychází z projektové dokumentace demolice (příloha ZD 2.8. DBP.5 příčné řezy, příloha ZD 2.9. DBP.6 pohledy, příloha ZD 2.10. DBP.7 Boletické panely výpis) a plánu bouracích prací (příloha ZD 2.13.). Přítomnost azbestu v boletických panelech byla prokázána laboratorně při realizaci zateplení přilehlých objektů sousední školy ve stejném areálu. Dokumentace stávajícího stavu části obvodového pláště tělocvičen ZŠ T. Šobra ukazuje na stejné Boletické panely.

Prokázaná skladba „Boletických panelů je:

- a) azbestocementová interiérová deska
- b) tepelně-izolační vata v PE/PP pytlí
- c) skleněná výplň na vnější straně obvodového pláště utěsněná těsnícím tmelem, který obsahuje azbestová vlákna

V té souvislosti zadavatel poukazuje i na přílohu ZD 5. Stanovisko KHS_ZŠ Šobrova DBP.

Zadavatel nepovažuje dotaz za takový, který by opravňoval prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 2.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra